



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ**

„Доставка на вакуумни контактори ниско напрежение ”

1.Пълно описание на предмета на поръчката:

Доставка на силови вакуумни контактори с бобина за променлив ток ниско и работен ток 400А и 630А.

1.1.Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	3*3919	DILM580/22 RA250	брой	15
2	3*3920	DILM650/22 RA250	брой	16
3.		2 н.о. и 2 н.з допълнителни контакти за DILM580/22 RA250 и DILM650/22 RA250	брой	31

Броят посочен в колона „изискуемо количество” е ориентировъчен и е възможно да претърпи известни промени в зависимост от аварийността по съответните съоръжения.

1. Технически изисквания към стоката

2.1.Контакторите да са вакуумни, от посочения в спецификацията тип или еквивалентни на тях по габарити, електрически и присъединителни параметри доказвани с каталози от фирмите производители.

2.2.Да са с равни или по – големи номинални токове от посочените

2.3.Да комутират 3P + 2NO + 2NC

2.4.Да са с категория на използване AC-3

2.5:Механична износоустойчивост – 5 000 000 цикъла

2.6.Номинално изолационно напрежение – 1 000 V

2.7.Номинално издържано импулсно напрежение – 8 kV

2.8.Максимално допустим ток за 10 секунди - < 3000 A

2.9.Време на затваряне - ≤ 70 ms

2.10.Време за отваряне - ≤ 110 ms

2.11.Температура на околната среда при работа: от- 25°C до + 60°C

2.12.Комутируемо напрежение на силовите контакти – 690 V

2.13.Номинално работно напрежение на допълнителните контакти – до 690V.

2.14.Допустим ток на претоварване на допълнителните контакти за 1 секунда – 80 A.

2.15. При положение , че допълнителните контакти са конфигурирани с 1 н.о. и 1 н.з. контакт, следва офертата да бъде за 31 комплекта съдържащи по 2 блока с по 1 н.о и 1 н.з. контакт.

3.Изисквания относно качеството на дейностите, гаранционния срок и отстраняването на дефекти, появили се по време на нормална експлоатация на обекта на процедурата.

Гаранционният срок на всички изделия, предмет на поръчката не може да бъде по-малък от 12 месеца, считани след датата на доставка на изделията в склада на Възложителя и

важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

Срокът за подмяна при рекламация е до 30 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

4. Документи при доставка/изпълнение на дейностите:


- Сертификат за произход (декларация за съответствие)
- Гаранционна карта
- Оригинален сертификат за качеството на доставените изделия, издаден от производителя
- Опаковъчен лист
- Фактура - оригинал

ИЗГОТВИЛ:



Петър Петров

СЪГЛАСУВАЛ:



Иван Иванов

Ръководител отдел „Електрооборудване“