



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Технически спецификации и условия за изпълнение на поръчка с предмет:
„Доставка на преносими пожарогасителни средства - пожарогасители”
- (рег. № 107/2014 г. - ПП)

Предмет и условия за изпълнение:

Предмета на поръчката включва доставка на общо 550 (петстотин и петдесет) броя преносими пожарогасители както следва:

SAP №	Наименование	Изискуемо количество, брой
13*298	пожарогасител прахов – 2 кг.	90
13*273	пожарогасител прахов – 6 кг.	170
13*296	пожарогасител прахов – 12 кг.	160
13*512	пожарогасител CO ₂ – 8 кг.	110
13*1007	пожарогасител водопенен – 9 л.	20

Техническа спецификация и технически условия за изпълнение на поръчката:

№	Наименование	Технически характеристики	Стандарт	Други изисквания
1	Пожарогасител прахов 2 кг, 6 кг или 12 кг	Вместимост 2 кг, 6 кг или 12 кг и характеристики съгласно БДС EN 3. Заредени с прах за гасене на пожарни огнища класове А, В, С.	БДС EN 3-7	<ul style="list-style-type: none">- снабдени с манометър;- да имат предпазен вентил за противоналягане;- да са оборудвани с маркуч и накрайник- да са с хромирани глави, с приспособление за закрепване към стойка за стена и отворстие за независим контрол на налягането;- да са маркирани съгласно изискванията на БДС EN 3 и да притежават трайно маркирани идентификационни номера.
2	Пожарогасител с въглероден диоксид	Вместимост 5 кг (8 л.) и характеристики съгласно БДС EN 3.	БДС EN 3-7	<ul style="list-style-type: none">- да имат маркуч със снегообразувател;- да имат вентил с предпазен клапан;- приспособление за закрепване към стойка за стена;- да са маркирани съгласно изискванията на БДС EN 3 и да притежават трайно маркирани идентификационни номера.
3	Пожарогасител водопенен – 9 л.	Вместимост 9 л. и характеристики съгласно БДС EN 3.	БДС EN 3-7	<ul style="list-style-type: none">- снабдени с манометър;- да имат предпазен вентил за противоналягане;- да са оборудвани с маркуч и накрайник;- да са с хромирани глави с приспособление за закрепване към стойка за стена и отворстие за независим контрол на налягането;- да са маркирани съгласно изискванията на БДС EN 3 и да притежават трайно маркирани идентификационни номера;- да са боядисани в основен цвят синьо.

Изискван гаранционен срок при спазване на гаранционните условия: Гаранционният срок на изделията не може да бъде по-малък от: 12 (дванадесет) месеца след датата на доставка и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

Гаранционни условия, изисквани от Възложителя:

При настъпване на гаранционни събития, изпълнителят поема отстраняването на получените дефекти в срок до 15 дни след датата на уведомяването; или при рекламация на цялото изделие – ще го замени с годно такова не по-късно от 30 дни след датата на рекламационния протокол.

Документи при доставка: При доставка Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- ✓ приемо-предавателен протокол за доставената бройка пожарогасители с описани идентификационни номера;
- ✓ декларация за срока на годност на пожарогасителите и вложените гасителни вещества и транспортиращ газ;
- ✓ фактура-оригинал.

Навсякъде където е упоменат стандарт, да се счита и допустим еквивалент.

Предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Възложителя се отстранява от длъжностните лица.

Допълнителна информация на следните телефони:

- 0417/8 33 05, вътр.: 3073 – Даниел Демирев - експерт търговия, отдел „Търговски“;
- 0417/8 33 05, вътр.: 3445 – Румен Ибришимов - р-тел сектор ТН и СПО и МБ, ОЗБУТ;