



ПРОТОКОЛ
№МТ-4/2015 г.

На закрито заседание в стая № 616 комисия, назначена със Заповед № МТ-01-284/23.06.2015 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Динко Динчев

– ръководител сектор „ОК-С”, отдел ЕСР „М. Изток”

ЧЛЕНОВЕ:

- 1) Димчо Неделчев – лаборант „ОК-С” и отговорник по качеството, отдел ЕСР „М. Изток”
- 2) Мирослав Киров – експерт търговия - дост. обор., отдел „Инвестиции”
- 3) Георги Николов – експерт търговия, отдел „Търговски”
- 4) Иван Николаев – юрисконсулт, „Правна служба”

Разглежда техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците в откритата процедура с предмет: „Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110 kV, силови разединители 110 kV и комбинирани измервателни трансформатори 110 kV” – реф.№39/2015г. – ЗОП.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Първа обособена позиция: Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110 kV

Условия на възложителя	Тип (модел) на силовите прекъсвачи	Срок за доставка: до 6 /шест/ месеца след сключване на договора	Срок за демонтаж и монтаж: до 9 /девет/ месеца след подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя	Гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца	Количество: 4 броя
„Ел контрол“ ЕООД	3APIFG_145kV_110VDC; 3APIFG_145kV_220VDC;	до 6 /шест/ месеца след сключване на договора	до 9 /девет/ месеца след подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя	24 месеца	4
„Ел-тест“ ЕООД	LTV 123D1/B	до 6 /шест/ месеца след сключване на договора	до 9 /девет/ месеца след подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя	24 месеца	4
„Електролуks Табаков и синове“ ООД	LTV 123D1/B	до 6 /шест/ месеца след сключване на договора	до 9 /девет/ месеца след подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя	24 месеца	4

„АЛСТОМ Грид клон България“ КЧТ	GL 311FI/4031 P	не е посочено	не е посочено	не е посочено	4
„Рудин“ ООД	LTV 123D1/B	до 6 /шест/ месеца след сключване на договора	до 9 /девет/ месеца след подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя	24 месеца	4

Втора обособена позиция: Доставка, монтаж и демонтаж на силови разединители 110 kV

Условия на възложителя	Тип (модел) на силовите разединители	Срок за доставка: до 6 /шест/ месеца след сключване на договора	Срок за демонтаж и монтаж: до 9 /девет/ месеца след подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя	Гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца	Количество: 13 броя
„Ел контрол“ ЕООД	3DN1123-1; 3DN1123-2;	до 6 /шест/ месеца след сключване на договора	до 9 /девет/ месеца след подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя	24 месеца	13
„Ел-тест“ ЕООД	SDF 123/1600 E1; SDF 123/1600 E2;	до 6 /шест/ месеца след сключване на договора	до 9 /девет/ месеца след подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя	24 месеца	13
„Електролюкс Табаков и снове“ ООД	SDF 123/1600 E1; SDF 123/1600 E2;	до 6 /шест/ месеца след сключване на договора	до 9 /девет/ месеца след подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя	24 месеца	13
„АЛСТОМ Грид клон България“ КЧТ	S2DA	не е посочено	не е посочено	не е посочено	13
„Рудин“ ООД	SDF 123/1600 E1; SDF 123/1600 E2;	до 6 /шест/ месеца след сключване на договора	до 9 /девет/ месеца след подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя	24 месеца	13

Трета обособена позиция: Доставка, монтаж и демонтаж на комбинирани измервателни трансформатори 110 kV

Условия на възложителя	Тип (модел) на комбинираните измервателни трансформатори	Срок за доставка: до 6 /шест/ месеца след сключване на договора	Срок за демонтаж и монтаж: до 9 /девет/ месеца след подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя	Гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца	Количество: 3 броя
„Ел контрол“ ЕООД	AVG 123	до 6 /шест/ месеца след сключване на договора	до 9 /девет/ месеца след подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя	24 месеца	3
„Ел-тест“ ЕООД	PVA 123a	до 6 /шест/ месеца след сключване на договора	до 9 /девет/ месеца след подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя	24 месеца	3

„Електролуке Табаков и си- нове“ ООД	PVA 123a	до 6 /шест/ месеца след сключване на договора	до 9 /девет/ месеца след подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя	24 месеца	3
„АЛСТОМ Грид клон България“ КЧТ	KOTEF 123	не е посочено	не е посочено	не е посочено	3

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

Първа обособена позиция: Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110 kV
„АЛСТОМ Грид клон България“ КЧТ, гр. София /подизпълнител: „Енергоимпорт-експорт“ ООД, гр. Стара Загора/ - вх.№ 575/22.06.2015 г., 12:58 часа.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническата оферта) на участника не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. Техническата оферта не е пълна и не отговаря на изискването на Възложителя участниците да направят предложение за всяко едно изискване на Възложителя, посочено в образец – Приложение №5.1 - по първа обособена позиция от образца на техническа оферта, а именно: „Забележка: В графата „Предлагано от Участника“ срещу изискванията на Възложителя описани в графата „Задание на Възложителя“ участниците трябва да попълнят предложеното от тях за всяко едно изискване на Възложителя.“

В техническата си оферта – Приложение №5.1 - по първа обособена позиция в графата „Предлагано от участника“ участникът не е попълнил предложеното от него за изискванията на Възложителя посочени в т.1.5, 1.6, 2.1, 2.2 и 2.3 от техническата спецификация – Приложение №1 и в образца на техническа оферта – образец - Приложение №5.1 по първа обособена позиция от документацията за участие.

Втора обособена позиция: Доставка, монтаж и демонтаж на силови разединители 110 kV
„АЛСТОМ Грид клон България“ КЧТ, гр. София /подизпълнител: „Енергоимпорт-експорт“ ООД, гр. Стара Загора/ - вх.№ 575/22.06.2015 г., 12:58 часа.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническата оферта) на участника не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. Техническата оферта не е пълна и не отговаря на изискването на Възложителя участниците да направят предложение за всяко едно изискване на Възложителя, посочено в образец – Приложение №5.1 - по втора обособена позиция от образца на техническа оферта, а именно: „Забележка: В графата „Предлагано от Участника“ срещу изискванията на Възложителя описани в графата „Задание на Възложителя“ участниците трябва да попълнят предложеното от тях за всяко едно изискване на Възложителя.“

В техническата си оферта – Приложение №5.1 - по втора обособена позиция в графата „Предлагано от Участника“ участникът не е попълнил предложеното от него за изискванията на Възложителя посочени в т.1.5, 1.6, 2.1, 2.2 и 2.3 от техническата спецификация – Приложение №1 и в образца на техническа оферта – образец - Приложение №5.1 по втора обособена позиция от документацията за участие.

Трета обособена позиция: Доставка, монтаж и демонтаж на комбинирани измервателни трансформатори 110 kV

„АЛСТОМ Грид клон България“ КЧТ, гр. София /подизпълнител: „Енергоимпорт-експорт“ ООД, гр. Стара Загора/ - вх.№ 575/22.06.2015 г., 12:58 часа.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническата оферта) на участника не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. Техническата оферта не е пълна и не отговаря на изискването на Възложителя участниците да направят предложение за всяко едно изискване на Възложителя, посочено в образец – Приложение №5.1 - по трета обособена позиция от образца на техническа оферта, а именно: „Забележка: В графата „Предлагано от Участника“ срещу изискванията на Възложителя описани в графата „Задание на Възложителя“ участниците трябва да попълнят предложеното от тях за всяко едно изискване на Възложителя.“

В техническата си оферта – Приложение №5.1 - по трета обособена позиция в графата „Предлагано от Участника“ участникът не е попълнил предложеното от него за изискванията на Възложителя посочени в т.1.5, 1.6, 2.1, 2.2 и 2.3 от техническата спецификация – Приложение №1 и в образца на техническа оферта – образец - Приложение №5.1 по трета обособена позиция от документацията за участие.

III. Списък на участниците, допуснати до отваряне на плика с предлаганата цена:

Първа обособена позиция: Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110 kV

- „Ел контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора.
- „Ел-тест“ ЕООД, гр. София.
- „Електролюкс Табаков и синове“ ООД, гр. Пловдив.
- „Рудин“ ООД, гр. Стара Загора.

Техническите предложения на участниците отговарят на изискванията на възложителя.

Втора обособена позиция: Доставка, монтаж и демонтаж на силови разединители 110 kV

- „Ел контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора.
- „Ел-тест“ ЕООД, гр. София.
- „Електролюкс Табаков и синове“ ООД, гр. Пловдив.
- „Рудин“ ООД, гр. Стара Загора.

Техническите предложения на участниците отговарят на изискванията на възложителя.

Трета обособена позиция: Доставка, монтаж и демонтаж на комбинирани измервателни трансформатори 110 kV

- „Ел контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора.
- „Ел-тест“ ЕООД, гр. София.
- „Електролюкс Табаков и синове“ ООД, гр. Пловдив.

Техническите предложения на участниците отговарят на изискванията на възложителя.

Дата на приключване работата на комисията: 31.08.2015 г., 10,20 часа.

Комисия:

Председател:

Динко Динчев /...../

Членове:

1. Димчо Неделчев /...../

2. Мирослав Киров /...../

3. Георги Николов /...../

4. Иван Николаев /...../