



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД  
гр.Раднево  
Изм.№ МТ-04 - 3295  
14.10. 2015 г.  
обл.Стара Загора

**РАЗЯСНЕНИЯ №1  
ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ЗА**

**УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА РЕФ.№ 134/2015 г.**

**С ПРЕДМЕТ: “ПРЕУСТРОЙСТВО НА РТНК – 2 В РУДНИК „ТРОЯНОВО-1“, С.  
ТРОЯНОВО. ТРАСЕ НА ГЛТ 1202 И ВГЛТ 2002“**

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП Ви предоставяме следната информация:

**Въпрос №1**

Моля възложителят да посочи фракцията на позиция №2 Основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка)

**Отговор на въпрос №1**

Фракцията на несортирания трошен камък е с диаметър от 35 мм. до 75 мм.

**АНДОН АНДОНОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13  
Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: [mmi-ead@marica-iztok.com](mailto:mmi-ead@marica-iztok.com)