



**РАЗЯСНЕНИЯ №2
ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА**

**УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА РЕФ. № 134/2015 г.**

**С ПРЕДМЕТ: “ПРЕУСТРОЙСТВО НА РТНК – 2 В РУДНИК „ТРОЯНОВО-1“, С.
ТРОЯНОВО. ТРАСЕ НА ГЛТ 1202 И ВГЛТ 2002”**

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП Ви предоставяме следната информация:

Въпрос №1

В Приложение №1 – Техническа спецификация и условия за изпълнение на поръчката е записано, че георешетката е доставка на Възложителя.

Моля, възложителят да уточни дали доставката на материала до самия обект ще се извършва от него или от изпълнителя. Ако доставката е задължение на изпълнителя да се уточни на какво разстояние ще се транспортира и каква е дължината на рулото на георешетката.

Отговор на въпрос №1

Транспортирането на георешетката от склада на възложителя до обекта е задължение на изпълнителя. Разстоянието на склада до самия обект е 15 км. Дължината на рулото на георешетката е 4 м.

**АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

