



**„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД**  
**гр.Раднево**

Изм.№ 115-04-3373

21.10. 2015 г.

обл.Стара Загора

**РАЗЯСНЕНИЯ №3**  
**ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ЗА**

**УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА**  
**ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА РЕФ.№ 134/2015 г.**

**С ПРЕДМЕТ: “ПРЕУСТРОЙСТВО НА РТНК – 2 В РУДНИК „ТРОЯНОВО-1“, С.**  
**ТРОЯНОВО. ТРАСЕ НА ГЛТ 1202 И ВГЛТ 2002“**

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП Ви предоставяме следната информация:

**Въпрос №1**

Моля да уточните за позиция №1 „Уплътняване з. почви механизирано“ от количествено – стойностната сметка трябва ли Изпълнителя да предвиди разходи за добив, доставка и разриване на земни почви?

**Отговор на въпрос №1**

Изпълнителят не трябва да предвижда разходи за добив, доставка и разриване на земни почви.

**Въпрос №2**

Правилно ли е разбирането, че позиция №2 „Основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка)“ и позиция №3 „Подосновен пласт от каменни фракции“ от количествено стойностната сметка трябва да се използва една и съща фракция трошен камък 35-75 мм.? Необходимо ли е за позиция №2 да се използва и заклиняваща фракция? Ако е необходимо, моля посочете.

**Отговор на въпрос №2**

Фракцията на трошенокаменната настилка по позиция №2 „Основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка)“ е от 35 мм. до 75 м. със заклиняваща фракция от 5мм. до 15 мм. Заклиняващата фракция трябва да бъде от 10% до 15% от общата дебелина на слоя.

**АНДОН АНДОНОВ –**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

