



РАЗЯСНЕНИЯ 1

Към публична покана с предмет „Доставка на материали и модули за въвеждане в експлоатация на аналогов мултиплексор Muxap 8RTD Modbus RTU в участък РТНК-2 на рудник "Трояново-1"- рег.№ 104/2015 г. – ПП.

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево
Иск.№ MT-04-3500
03.11. 2015 г.
Оп.Стара Загора

Въпрос № 1:

Във връзка с искането за доставка на изделие Muxap 8RTD Modbus RTU, Ви информираме, че по тази абривиатура съществува голямо техническо разнообразие, поради което е нужно точно техническо дефиниране.

Отговор:

Muxap 8RTD Modbus RTU представлява осем канален модул с аналогово мултиплексиране за измерване на температура посредством термо-датчици тип Pt100 и комуникация Modbus RTU по RS 485. Техническите параметри на изискваното изделие са посочени в Техническата спецификация (Приложение 1), публикувана в профила на купувача в интернет страницата на Дружеството. Съгласно т. 2. от Публичната покана, публикувана в Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача, в случай, че се предлага еквивалент на изискваните от възложителя изделия, участникът следва задължително да посочи това обстоятелство в техническата си оферта.

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

