



ПРОТОКОЛ
№ МТ-4/2015

На закрито заседание в стая № 614, комисия назначена със Заповед № МТ-01-353/06.08.2015 г., в състав:

Председател: Живко Желязков – Ръководител отдел ЗБУТ

Членове:

1. Ирена Видева – експерт търговия, отдел „Търговски”;
2. Мария Куманова – юрисконсулт.

Извърши следното:

Разглежда техническите предложения за изпълнение на поръчката (Плик № 2) на участниците в открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на климатизатор стенен, инверторен – сплит система 12 000 BTU” - реф. № 097/2015 г. – ЗОП;

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Условия на възложителя	„Топлик” ЕООД, гр. София	„Темпекс” ЕООД, гр. Пловдив	„Си Ди Ел” ЕООД, гр. Бургас	„ВМ Аутомейшън” ЕООД, гр. София	„България клима” ООД, гр. Стара Загора	ДЗЗД „Ен- Комплект”, гр. Стара Загора
Наименование, марка, модел на предлагания климатизатор, съгласно Техническата спецификация на Възложителя. Производител и страна на произход.	Sinclair ASH-12AIR; Производител Sinclair Corp LTD, UK, страна на произход Чехия	Treo CS-112CA1, Производител, Guangdong Chigo Air conditioning CO, LTD, Китай	Fuji Electric RSG12LLCC/ROG12LLCC, Производител Fuji Furukawa engineering construction Co. Ltd, Тайланд	L2VI-12/ L2VO-12, Производител Inventor, Китай	Daikin FTXB35C/RXB35C, Производител Daikin Aiconditioning Central Europe Handels, GmbH, Чехия	Daikin FTXB35C/RXB35C, Производител Daikin, Чехия
Предназначение или условия на работа – за подобряване на микроклимата по време на работа на персонала в работните и почивни помещения.	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Технически изисквания към стоката/изделията, материалите влаг. при производството: Работни, функционални характеристики: - Вид, модел – <u>стенен тип, инверторен</u> (сплит система) – 12 000 BTU; - Функционалност – поддържане на влагата в нормални граници, отопление, охлаждане и филтриране на въздуха в помещението; захранващо ел. напрежение – 220 ÷ 240 [V], 50 [Hz]; - Отавана мощност: охлаждане не по-малко от 3,30 kW; отопление не по-малко от: 3,50 kW; - Консумирана мощност: охлаждане не повече от 1,15 kW;	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	охл 3,20 отопл 3,40 съгласно представен каталог и декларация			охл 3,20 отопл 3,40 съгласно описание на техническите изисквания, представен		

отопление не повече от 1,10 kW; - Да бъдат маркирани за съответствие с европейските норми (СЕ); - Да отговарят на изискванията за енергийна ефективност както следва: SEER – 5,6-7,00; SCOP – 3,8-4,00; Охлаждане А+, Отопление: А+; - Диапазон на работа: Охлаждане до 43°C; Отопление над минус 15°C; - Да са нови и неупотребявани; - Климатичните системи да разполагат с функция „Авторестарт“ - Климатичните системи да са комплект с дистанционно управление.	за съответствие от участника Да Не е посочено, че ще са нови и неупотребявани	Да	Отопление А	каталог, копия на етикети Да Не е посочено, че ще са нови и неупотребявани	Да	Да
Документи за доказване на съответствието: Всички технически изисквания се доказват с каталожни данни на производителя и копие на етикет за енергийна ефективност за клас климатици с мощност до 12 kW, съгласно изискванията на директива 626/2011 на ЕС. Стандарт/и на които да отговарят: Да се представят сертификати за произход на използваните материали за монтаж на климатиците (фреон, стойки за монтаж, медни тръби, изолации и др. материали); Да се представи сертификат на съоръженията;	Да Не е представен	Да Не е представен	Да Няма представени сертификати за стойките за монтаж и изолации Не е представен	Да Не е представен	Да Сертификат Евровент	Няма каталожни данни на производителя, няма етикет за енергийна ефективност няма сертификат за фреон, стойки за монтаж Не е представен
Срок на договора: 12 месеца след неговото сключване. Срок за доставка и монтаж на партида: до 30 дни след заявка от страна на Възложителя.	Да	Да До 10 дни	Да	Да	Да	Да
Гаранционният срок на изделията е не по-малко от 36 месеца В случай, че климатик не може да бъде ремонтиран, ще се замени с нов, не по-късно от 20 дни след датата на подписване на рекламационния протокол.	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Документи при доставка	Да	Да	Да	Да	Да	Да

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

2.1. „Топлик” ЕООД, гр. София - вх. № 737/04.08.2015 г.

Мотиви:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП

Фактическо основание:

- Предложеният от участника модел климатизатор Sinclair ASH-12AIR, не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Съгласно т.3 от Техническата спецификация е посочено следното условие за отдавана мощност: охлаждане не по-малко от 3,30 kW; отопление не по-малко от: 3,50 kW. В предложението си за изпълнение на поръчката (Плик № 2) – Подробно описание на Техническите изисквания и условия

свързани с изпълнение на поръчката участникът е посочил следното: „*мощност режим охлаждане 3,5 kW, режим отопление 3,8 kW*“. Видно от представени каталожни данни на производителя и Декларация за съответствие обаче, охлаждаща мощност е 3,2 kW (3 200 W); отоплителна мощност е 3,4 kW (3 400 W);

- Участникът не е посочил в предложението си за изпълнение на поръчката (Плик № 2) – Подробно описание на Техническите изисквания и условия свързани с изпълнение на поръчката, че изделията ще са нови и неупотребявани, съгласно изискването посочено в т.3 от Техническата спецификация;
- Участникът не е представил сертификата на съоръженията, съгласно изискването посочено в т.5 от Техническата спецификация;

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.

2.2. „Темпекс“ ЕООД, гр. Пловдив - вх. № 740/05.08.2015 г.

Мотиви:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП

Фактическо основание:

- Участникът не е представил сертификата на съоръженията, съгласно изискването посочено в т.5 от Техническата спецификация;

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.

2.3. „Си Ди Ел“ ЕООД, гр. Бургас - вх. № 741/05.08.2015 г.

Мотиви:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП

Фактическо основание:

- Предложеният от участника модел климатизатор Fuji Electric RSG12LLCC/ROG12LLCC, не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Съгласно т.3 от Техническата спецификация е посочено следното условие: Отопление A+.

В предложението си за изпълнение на поръчката (Плик № 2) – Подробно описание на Техническите изисквания и условия свързани с изпълнение на поръчката участникът е посочил следното: „*Отопление A+*“. Видно от представеното копие на етикет за енергийна ефективност за посоченият от участника модел климатизатор, класът на Отопление е A.

При извършена проверка на <http://www.eurovent-certification.com/index.php?lg=en> за посоченият от участника модел климатизатор се установява отново, че класът на Отопление е A.

- Участникът не е представил Сертификати за произход на използваните материали за монтаж на климатиците - стойки за монтаж и изолации, съгласно изискването посочено в т. 5 от Техническата спецификация;
- Участникът не е представил сертификата на съоръженията, съгласно изискването посочено в т.5 от Техническата спецификация;

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.

2.4. „ВМ Аутомейшън“ ЕООД, гр. София - вх. № 742/05.08.2015 г.

Мотиви:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП

Фактическо основание:

- Предложеният от участника модел климатизатор L2VI-12/L2VO-12, не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Съгласно т.3 от Техническата спецификация е посочено следното условие за отдавана мощност: охлаждане не по-малко от 3,30 kW; отопление не по-малко от: 3,50 kW. В предложението си за изпълнение на поръчката (Плик № 2) – Подробно описание на Техническите изисквания и условия свързани с изпълнение на поръчката участникът е посочил следното: „*отдавана мощност: - охладителна мощност 3,20 (0,600-3,60) kW, - отоплителна мощност 3,40 (0,600-3,80) kW*“. Видно от представени каталожни данни на производителя и копия на

етикети е посочено следното: охлаждаща мощност (капацитет) - 3 200 W; отоплителна мощност (капацитет) - 3 400 W;

- Участникът не е посочил в предложението си за изпълнение на поръчката (Плик № 2) – Подробно описание на Техническите изисквания и условия свързани с изпълнение на поръчката, че изделията ще са нови и неупотребявани, съгласно изискването посочено в т.3 от Техническата спецификация;
- Участникът не е представил сертификат на съоръженията, съгласно изискването посочено в т.5 от Техническата спецификация;

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.

2.5. ДЗЗД „Ен-Комплект“, гр. Стара Загора - вх. № 747/05.08.2015 г.

Мотиви:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП

Фактическо основание:

- В предложението си за изпълнение на поръчката (Плик № 2), участникът не е представил следните документи доказващи съответствието на предлаганият от него климатизатор: каталожни данни на производителя и копие на етикет за енергийна ефективност за клас климатици с мощност до 12 kW, съгласно изискването по т. 4 от Техническата спецификация;
- В предложението си за изпълнение на поръчката (Плик № 2), участникът не е представил Сертификати за произход на използваните материали за монтаж на климатиците – фреон и стойки за монтаж, съгласно изискването по т. 5 от Техническата спецификация;
- Участникът не е представил сертификат на съоръженията, съгласно изискването посочено в т.5 от Техническата спецификация;

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.

III. Списък на участниците, допуснати до отваряне на плика с предлаганата цена:

3.1. „България клима“ ООД, гр. Стара Загора - вх. № 743/05.08.2015 г.

Техническото предложение на допуснатият участник отговаря на изискванията на възложителя.

Дата на приключване работата на комисията: 23.09.2015г.

Комисия:

Председател:/Живко Желязков/;

Членове: 1. /Ирена Видева/;

2. /Мария Куманова/;