



## **ПРОТОКОЛ**

**№МТ- 005/2015**

На 25.09.2015г. от 10.30 часа в открито заседание в заседателна зала №2, комисия, назначена със Заповед № МТ – 01 - 353/06.08.2015г. , в състав:

**Председател:** Красимир Димитров – инж. техническа безопасност, отдел ЗБУТ

**Членове:**

1. Ирена Видева – експерт търговия, отдел „Търговски“;
2. Мария Куманова – юриконсулт.

пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в откритата процедура с предмет: **„Доставка и монтаж на климатизатор стенен, инверторен – сплит система 12 000 BTU”** - реф. № 097/2015 г. – ЗОП;

На публичното заседание на комисията присъстваха:

- Михаела Зайкова – представляваща ДЗЗД „Ен- комплект“, гр. Стара Загора
- Желязко Марков – представляващ „България клима“ ООД, гр. Стара Загора.

На публичното заседание, председателят на комисията отвори и оповести ценовите оферти на следните участници:

- „България клима“ ООД, гр. Стара Загора.

С това приключи публичната част от работата на комисията.

На закрито заседание комисията пристъпи към разглеждане, оценка и класиране на офертите, съгласно т.2.5. от документацията за участие, на участниците в откритата процедура с предмет: **„Доставка и монтаж на климатизатор стенен, инверторен – сплит система 12 000 BTU”** - реф. № 097/2015 г. – ЗОП;

### **РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:**

**I. При разглеждане на офертите комисията установи, че ценовите оферти на участниците са:**

Участници:	Обща стойност в лв без ДДС
„България клима“ ООД, гр. Стара Загора.	<b>112 000,00</b>

**Забележка:** Цените са в лв без ДДС, DDP складова база на Възложителя в гр. Раднево /Инкотермс 2010/

**II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:**

**2.1. „Булклима“ ЕООД, гр. София – вх. № 735/04.08.2015г.;**

**Мотиви:**

**Правно основание:** чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП.

**Фактическо основание:**

Участникът не е представил оферта за участие, съгласно образеца по т.5 от Документацията за участие. С писмо , изх. № МТ – 04 – 2728/28.08.2015г. на „Булклима“ ЕООД, гр. София е изпратен Протокол № МТ – 02/2015г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по факс, посочен от участника и са получени от него на 28.08.2015г. Срокът за представяне на допълнителните документи е 5 работни дни от получаване на протокола. В определения от комисията срок, участникът не е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски“ плик с документи.

**2.2.„Топлик” ЕООД, гр. София - вх. № 737/04.08.2015 г.**

**Мотиви:**

**Правно основание:** чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП

**Фактическо основание:**

- Предложеният от участника модел климатизатор Sinclair ASH-12AIR, не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Съгласно т.3 от Техническата спецификация е посочено следното условие за отдавана мощност: охлаждане не по-малко от 3,30 kW; отопление не по-малко от: 3,50 kW. В предложението си за изпълнение на поръчката (Плик № 2) – Подробно описание на Техническите изисквания и условия свързани с изпълнение на поръчката участникът е посочил следното: „мощност режим охлаждане 3,5 kW, режим отопление 3,8 kW“. Видно от представени каталожни данни на производителя и Декларация за съответствие обаче, охлаждаща мощност е 3,2 kW (3 200 W); отоплителна мощност е 3,4 kW (3 400 W);
- Участникът не е посочил в предложението си за изпълнение на поръчката (Плик № 2) – Подробно описание на Техническите изисквания и условия свързани с изпълнение на поръчката, че изделията ще са нови и неупотребявани, съгласно изискването посочено в т.3 от Техническата спецификация;
- Участникът не е представил сертификат на съоръженията, съгласно изискването посочено в т.5 от Техническата спецификация;

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.

**2.3.„Темпекс” ЕООД, гр. Пловдив - вх. № 740/05.08.2015 г.**

**Мотиви:**

**Правно основание:** чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП

**Фактическо основание:**

- Участникът не е представил сертификат на съоръженията, съгласно изискването посочено в т.5 от Техническата спецификация;

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.

**2.4.„Си Ди Ел” ЕООД, гр. Бургас - вх. № 741/05.08.2015 г.**

**Мотиви:**

**Правно основание:** чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП

**Фактическо основание:**

- Предложеният от участника модел климатизатор Fuji Electric RSG12LLCC/ROG12LLCC, не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Съгласно т.3 от Техническата спецификация е посочено следното условие: .... Отопление A+. В предложението си за изпълнение на поръчката (Плик № 2) – Подробно описание на Техническите изисквания и условия свързани с изпълнение на поръчката участникът е посочил следното: „Отопление A+“. Видно от представеното копие на етикет за



енергийна ефективност за посоченият от участника модел климатизатор, класът на Отопление е А.

При извършена проверка на <http://www.eurovent-certification.com/index.php?lg=en> за посоченият от участника модел климатизатор се установява отново, че класът на Отопление е А.

- Участникът не е представил Сертификати за произход на използваните материали за монтаж на климатиците - стойки за монтаж и изолации, съгласно изискването посочено в т. 5 от Техническата спецификация;
- Участникът не е представил сертификат на съоръженията, съгласно изискването посочено в т.5 от Техническата спецификация;

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.

## **2.5.„ВМ Аутомейшън” ЕООД, гр. София - вх. № 742/05.08.2015 г.**

**Мотиви:**

**Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП**

**Фактическо основание:**

- Предложението от участника модел климатизатор L2VI-12/L2VO-12, не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Съгласно т.3 от Техническата спецификация е посочено следното условие за отдавана мощност: охлаждане не по-малко от 3,30 kW; отопление не по-малко от: 3,50 kW. В предложението си за изпълнение на поръчката (Плик № 2) – Подробно описание на Техническите изисквания и условия свързани с изпълнение на поръчката участникът е посочил следното: *„отдавана мощност: - охладителна мощност 3,20 (0,600-3,60) kW, - отоплителна мощност 3,40 (0,600-3,80) kW“*. Видно от представени каталожни данни на производителя и копия на етикети е посочено следното: охлаждаща мощност (капацитет) - 3 200 W; отоплителна мощност (капацитет) - 3 400 W;
- Участникът не е посочил в предложението си за изпълнение на поръчката (Плик № 2) – Подробно описание на Техническите изисквания и условия свързани с изпълнение на поръчката, че изделията ще са нови и неупотребявани, съгласно изискването посочено в т.3 от Техническата спецификация;
- Участникът не е представил сертификат на съоръженията, съгласно изискването посочено в т.5 от Техническата спецификация;

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.

## **2.6.ДЗЗД „Ен-Комплект“, гр. Стара Загора - вх. № 747/05.08.2015 г.**

**Мотиви:**

**Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП**

**Фактическо основание:**

- В предложението си за изпълнение на поръчката (Плик № 2), участникът не е представил следните документи доказващи съответствието на предлаганият от него климатизатор: каталожни данни на производителя и копие на етикет за енергийна ефективност за клас климатици с мощност до 12 kW, съгласно изискването по т. 4 от Техническата спецификация;
- В предложението си за изпълнение на поръчката (Плик № 2), участникът не е представил Сертификати за произход на използваните материали за монтаж на климатиците – фреон и стойки за монтаж, съгласно изискването по т. 5 от Техническата спецификация;
- Участникът не е представил сертификат на съоръженията, съгласно изискването посочено в т.5 от Техническата спецификация;

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.

## **III. Резултати от разглеждането и оценяването на офертите на допуснатите участници:**

Предмет на настоящата процедура е доставка и монтаж на 100 броя климатизатор степен, инверторен - сплит система 12 000 BTU, съгласно техническа спецификация.

Участници:	Кол. бр	Ед. цена в лв без ДДС	Обща ст-ст в лв без ДДС	Срок и начин за плащане
„България клима“ ООД, гр. Стара Загора	100	1 120,00	112 000,00	по банков път, до 30 кал.дни след извършен монтаж на заявена партида

#### IV. Класиране на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване:

Първо място: „България клима“ ООД, гр. Стара Загора

**Мотиви:** Предложенията на класирания участник отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от Възложителя. Техническата оферта на участника съответства на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.2.5 от документацията за участие, на база предложена цена за изпълнение на процедурата, в лв без ДДС, DDP складова база на Възложителя в гр. Раднево (Инкотермс 2010), като на първо място се класира участникът предложил най-ниска такава.

V. Дата на съставяне на протокола.....30.10.2015г.

#### Комисия:

Председател: ...../Красимир Димитров /

Членове: 1. .... /Ирена Видева/

2...../Мария Куманова/