



ПРОТОКОЛ №МТ-4/2015г.

На закрито заседание в стая № 616 комисия, назначена със Заповед № МТ-01-402/11.09.2015 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Петров – инженер електрообзавеждане,
отдел „Електрооборудване”

ЧЛЕНОВЕ:

- 1) Георги Николов – експерт търговия, отдел „Търговски”
- 2) Мария Куманова – юрисконсулт, „Правна служба”

Разгледа техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците в откритата процедура с предмет: „Доставка на вакуумни контактори ниско напрежение” – реф.№102/2015г. – ЗОП.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Условия на възложителя	Срок за изпълнение на договора - до 1 /една/ година, считано от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност на договора в размер до 100 000 лв без ДДС	Срок на доставка след заявка – до 21 календарни дни	Гаранционният срок на всички изделия, предмет на поръчката не може да бъде по-малък от 12 месеца	Количество изделия /по спец-я/: 62 броя*
„Контрагент 35“ ЕООД	до 1 /една/ година, считано от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност на договора в размер до 100 000 лв без ДДС	до 30 календарни дни	12 месеца	62 броя
„АСМ” ООД	до 1 /една/ година, считано от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност на договора в размер до 100 000 лв без ДДС	до 21 календарни дни	12 месеца	62 броя
„ВАЛелект-рик” ООД	до 1 /една/ година, считано от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност на договора в размер до 100 000 лв без ДДС	до 21 календарни дни	12 месеца	62 броя

* Количествата /от Техническата спецификация – Приложение №1 от документацията за участие/ не са твърди и са необходими за оценка на офертите. Броят е ориентировъчен и е възможно да претърпи известни промени в зависимост от аварийността по съответните съоръжения.

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

- „Контрагент 35“ ЕООД, гр. Стара Загора - вх.№ 820/28.08.2015 г., 10:26 часа.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническата оферта) на участника не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. Техническата оферта не отговаря на изискването на Възложителя за срок на доставка след заявка, посочено в т.2.2 "Срок и място за изпълнение на дейностите:" /стр. 2/ от документацията за участие, а именно: „Срок на доставка след заявка – до 21 календарни дни."

В техническата си оферта /Предложение за изпълнение на поръчката – Плик №2/ участникът е предложил „Срок на доставка след заявка – до 30 календарни дни.", което е повече от изискваните от Възложителя 21 календарни дни.

- „АСМ" ООД, гр. София - вх.№ 849/10.09.2015 г., 13:39 часа.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническата оферта) на участника не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. Техническата оферта не отговаря на следните изисквания на Възложителя:

- за максимално допустим ток за 10 секунди, посочено в т.2.8 от техническата спецификация – Приложение №1 от документацията за участие, а именно: „Максимално допустим ток за 10 секунди - < 3000 А". Изискването на Възложителя е посочено и в т.2.8 – образец Приложение №5.1 от образца на техническа оферта /Предложение за изпълнение на поръчката – Плик №2/, стр.9 от документацията за участие.

В техническата си оферта – Приложение №5.1 в подробно техническо описание на стоките, които ще бъдат доставени за т.2.8 „Максимално допустим ток за 10 секунди“ в колона „Предлагано от Участника“ за контактори DILM580/22 RA250 участникът е посочил „3800А", а за контактори DILM650/22 RA250 е посочил „4200А", което е повече от изискваните от Възложителя < 3000 А.

- техническата оферта не е пълна и не отговаря на изискването на Възложителя участниците да направят предложение за всяко едно изискване на Възложителя, посочено в образец – Приложение №5.1 от образца на техническа оферта /Предложение за изпълнение на поръчката – Плик №2/, а именно: „Забележка: В графата „Предлагано от Участника" срещу изискванията на Възложителя описани в графата „Задание на Възложителя" участниците трябва да попълнят предложеното от тях за всяко едно изискване на Възложителя."

В техническата си оферта – Приложение №5.1 в графата „Предлагано от Участника" участникът не е попълнил предложеното от него за изискването на Възложителя посочено в т.2.14 от техническата спецификация – Приложение №1 и в образца на техническа оферта – образец - Приложение №5.1 от документацията за участие, а именно: „Допустим ток на претоварване на допълнителните контакти за 1 секунда – 80 А". Участникът е посочил „неналична информация", като не е посочил колко е стойността на допустимия ток на претоварване на допълнителните контакти за 1 секунда.

III. Списък на участниците, допуснати до отваряне на плика с предлаганата цена:

- „ВАЛелектрик" ООД, гр. София.

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.

Дата на приключване работата на комисията: 13.10.2015г., 15,10 часа.

Комисия:

Председател:

Петър Петров /...../

Членове:

1. Георги Николов /...../

2. Мария Куманова /...../