



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
гр.Раднево

Изм.№ 1.05-04-338

25.01. 2016 г.

обл.Стара Загора

РАЗЯСНЕНИЯ 1

към публична покана с предмет: „Ремонт на съществуваща сграда за началници на участъци на промплощадката в с. Медникарово, рудник „Трояново-3“ – реф.№ 125/2015г. - ПП

Въпрос № 1:

В количествената сметка, позиция №28 е „Направа на покрив с ЛТ 40,1-1 мм. ламарина /вкл. нитове, винтове, пирони/ - 470 кв.м.

В проекта част „Конструкции“ е посочена същата ламарина, а в детайл от част „Архитектура“ е посочено, че ламарината е с PVC покритие.

Моля, да уточните вида на ламарината – с или без PVC покритие, както и цвета, ако е с PVC покритие

Отговор:

Ламарината е с PVC покритие. За цвета на PVC покритието няма изисквания.

Андон Андонов

Изпълнителен директор

