



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на пожарно оборудване”

1. Технически изисквания към предмета на процедурата:

- **Предмет:** Доставка на нови и неупотребявани материали – пожарно оборудване;
- **Количество:** за всеки отделен материал, посочено в приложената таблица;
- **Стандарти:** за всеки отделен материал, посочено в приложената таблица;
- **Работни, функционални характеристики:** за всеки отделен материал, посочено в приложената таблица.

№ по ред	Наименование на материала	Параметри, характеристики	Стандарти	Количество, бр./л./
1	Съединител за шланг	ø52mm, "Storz" C, тип „холендър”	БДС EN 671-2	50
		ø52mm, "Storz" C, тип „с втр. резба”		20
2	Гумени уплътнители за съединители	ø52mm, "Storz" C		180
3	Гумени уплътнители за съединители	ø75mm, "Storz" B		180
4	Променител	"Storz" B/C 75/52 мм, P раб.=16 Bar	БДС EN 671-2 (DIN 14342)	61
5	Променител	"Storz" A/B 110/75 мм, P раб.=16Bar	БДС EN 671-2 (DIN 14342)	4
6	Шланг за пожарогасене	C, ø36mm, "Storz" C, L=20m, P>16Bar	EN 14540 (DIN 14811 pr EN 1924-1)	40
7	Шланг за пожарогасене	C, ø52mm, "Storz" C, L=20m, P>16Bar,	EN 14540 (DIN 14811 pr EN 1924-1)	75
8	Шланг за пожарогасене	B, ø75mm, "Storz" B, L=20m, P>16Bar	EN 14540 (DIN 14811 pr EN 1924-1)	60
9	Скоба за шланг	28-48 мм.		150
10	Скоба за шланг	38-58 мм.		150
11	Скоба за шланг	65-82 мм.		105
12	Въже за клапана на всмукателната цедка	L=15-20 м.	DIN 14920	3
13	Противопожарно одеало	тежък тип	БДС EN 1869:2002	30
14	Снегообразувател за CO ₂ -5кг.			300
15	Пеноструйник	B		3
16	Пеноструйник	C		3
17	Пенообразувател	F15, 3%	БДС EN 1568	3000
18	Бутилка за дихателен апарат	P=300Bar, V=6.8 l, композитна		5
19	Носима водна пръскачка	пожарникарска или лозарска		6
20	Носима газова горелка			7
21	Бутилки за газова горелка	5 л.		14

Забележка: навсякъде където е посочен стандарт да се счита или еквивалент.

2. Изисквания относно качеството на дейностите, гаранционния срок и отстраняването на дефекти, появили се по време на нормална експлоатация на обекта на процедурата.

- Гаранционният срок на изделията не може да бъде по-малък от: 12 /дванадесет/ месеца след датата на доставка и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок;
- Участниците трябва да гарантират, че предлаганите от тях изделия отговарят на всички технически изисквания на Възложителя и че поемат всички гаранционни събития, които са настъпили по време на гаранционния срок и ще подменя всички дефектирали части в срок до 10 (десет) работни дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя.

3. Изисквани документи – (на български език):

Участниците да представят с офертата си както следва:

- за поз. с №№ 1÷8, 12, 13, 15÷18 - декларация или сертификат от производител или упълномощено лице (да продава, дистрибутира);
- Декларация (свободен текст), с посочена страна на произход и производител за всяко предлагано изделие;

Документи при доставка:

- Декларация за съответствие, съставена и подписана от производителя или от негов упълномощен представител;
- Сертификат за качество;
- Лист за безопасност (за поз. № 17 Пенообразувател);
- Гаранционна карта с включени всички гаранционни условия (ако е приложимо);
- Паспорт, инструкция за безопасна експлоатация (ако е приложимо);
- Фактура-оригинал;

4. Критерий за оценка – най-ниска цена.

5. Срок за изпълнение: до 30 дни от датата на сключване на договор.

Изготвил:

РУМЕН ИБРИШИМОВ

Р-л сектор „ТН на СПО и МБ“, отдел „ЗБУТ“

