

Разпределение на кота ±0,00
Мащаб М1:50

Забележки
1. Всички размери са в милиметри.

поз. No	Наименование	Бр.	Единична маса, kg	Обща маса, kg
	Спецификация на машини и съоръжения			
7	Отчитрегърдна клапа със стоманен патрон с размери 1000х1000 mm и дължина L=320 mm	1	-	-
6	Пожарозащитна клапа тип ПВГ с размери 1200х1000 mm и дължина L=200 mm	1	-	-
5	Пречиста вентилационна камера, комплект с автономно табло за "пуск" и "стоп", състояща се от: - входяща направляваща секция тип SSK 1900х900 с размери 1900х900 mm и дължина L=125 mm; - секция с калорифери с Qот = 90 kW, размери 1900х900 mm и дължина L=300 mm; - секция вентилатори тип TLZ 450 с V = 21000 m³/h; H ст.= 499 Pa/H дин.= 304 Pa; n = 1500 min⁻¹; размери 1900х900 mm и дължина L= 950 mm; - секция изумителни филтъри тип SSP-KR 1900х900 с размери 1900х900 mm и дължина L= 950 mm; - изходяща направляваща секция тип SSK 1900х900 с размери 1900х900 mm и дължина L=125 mm	1	96+ 7,5	712
4	Димоотводна система тип KEMPER,единочинна с V = 1200 m³/s, дължина на екстракторната ръка L=6м и Ø150mm; размери 650х660х1020mm; степен на отделяне: 99%; 3х400V	4	1,1	80
3	Аспирационна система NEUHEMAN тип TRACKASH състояща се от: вентилатор тип N24 с V = 1600 m³/h, H = 813 Pa, размери Ø1040/Ø340 mm, 360V; гъвкав въздуховод Ø200 mm и прекъсвателна дюза	3	0,9	200
2	Покривен вентилатор DINAIR тип FC-2V 45 с V = 2000 m³/h; H = 50 mm H2O; n = 1450 min⁻¹; размери 650 х 650 mm/ Ø298mm; h = 650 mm, 380V	12	0,75	38
1	Осов вентилатор DINAIR тип QC-EX 404 с V = 3000 m³/h; H = 8 mm H2O; размери 490 х 490 mm/ Ø410 mm; L=390 mm, 380V	8	0,18	23

7	Отчитрегърдна клапа със стоманен патрон с размери 1000х1000 mm и дължина L=320 mm	1	-	-
6	Пожарозащитна клапа тип ПВГ с размери 1200х1000 mm и дължина L=200 mm	1	-	-
5	Пречиста вентилационна камера, комплект с автономно табло за "пуск" и "стоп", състояща се от: - входяща направляваща секция тип SSK 1900х900 с размери 1900х900 mm и дължина L=125 mm; - секция с калорифери с Qот = 90 kW, размери 1900х900 mm и дължина L=300 mm; - секция вентилатори тип TLZ 450 с V = 21000 m³/h; H ст.= 499 Pa/H дин.= 304 Pa; n = 1500 min⁻¹; размери 1900х900 mm и дължина L= 950 mm; - секция изумителни филтъри тип SSP-KR 1900х900 с размери 1900х900 mm и дължина L= 950 mm; - изходяща направляваща секция тип SSK 1900х900 с размери 1900х900 mm и дължина L=125 mm	1	96+ 7,5	712
4	Димоотводна система тип KEMPER,единочинна с V = 1200 m³/s, дължина на екстракторната ръка L=6м и Ø150mm; размери 650х660х1020mm; степен на отделяне: 99%; 3х400V	4	1,1	80
3	Аспирационна система NEUHEMAN тип TRACKASH състояща се от: вентилатор тип N24 с V = 1600 m³/h, H = 813 Pa, размери Ø1040/Ø340 mm, 360V; гъвкав въздуховод Ø200 mm и прекъсвателна дюза	3	0,9	200
2	Покривен вентилатор DINAIR тип FC-2V 45 с V = 2000 m³/h; H = 50 mm H2O; n = 1450 min⁻¹; размери 650 х 650 mm/ Ø298mm; h = 650 mm, 380V	12	0,75	38
1	Осов вентилатор DINAIR тип QC-EX 404 с V = 3000 m³/h; H = 8 mm H2O; размери 490 х 490 mm/ Ø410 mm; L=390 mm, 380V	8	0,18	23

СЪГЛАСУВАЛ:			
част	име и фамилия	подпис	
констр.	инж. Рабиев		
електрос.	инж. Тодоров		

"МИНИПРОЕКТ" ЕАД	Възложител:	"Мини Марица изток" ЕАД		
	Обект:	Рудник "Трояново 3"		
Длъжност / Име, Фамилия / Подпис / Дата	Подобект:	Изграждане на аспирационна среда в "Ремонтно депо"	Инвентарен № 706 / 2011	
Изготвил: инж. Пламенов		Изграждане на аспирационна среда в участъка "Ремонтно депо"		
Проверил: инж. Антонова			фаза	кафер	живий
Н.контрол: инж. Бойков	Чертеж:	Разпределение на кота ±0,00 - обединителна пречистена вентилация и локално аспириране на заварочни постове	РП	492	1:50
Одобрил: инж. Дубовски					
Съгласувал: инж. Христов			дата: 07.2011 г.	Лист на листове: 4	
Изготвил: инж. Бойков				Към т.: 1	

Забележки
1. Всички размери са в милиметри.