



- ЛЕГЕНДА:
- Разпределително табло димитери (PTLD), метално стъкло, IP54;
 - Табло вентилация (ТВ), комплектна доставка с вентилатора;
 - Контакт 380V AC/16A, 3P+N, за открития инсталационен;
 - Свършен бутон с пружинно връщане;

Забележки:

1. Захранващите кабели за всички конюмектори са тип NYU с 3 и 5 броя жила.

2. Кабелите се полагат по кабелна сква и устроени по метална конструкция.

3. Сеченията на всички захранващи кабели са дадени в чертежа на табло PTLD.

ОБЯЗУВАНИ		ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС
БЕРО	инж. С. Райков		
КОНСТР.	инж. Г. Белков		
ОВБ	инж. Г. Белков		
"МИНПРОЕКТ" ЕАД			
Директор	Фамилия	Подпис	Дата
Проектант	инж. Вандеков		
Проверител	инж. Аюсинава		
Р-и Боро	инж. Аюсинава		
КТК	инж. Аюсинава		
Проверител	инж. Гордеев		
Проверител	инж. Кочев		
VI.2011г.			
Силова инсталация			
Инженер-изпълнител		Фаза	Шифър
691-11		РП	492
1:100		Лист 1	Листа 2
част електро			