



**РАЗЯСНЕНИЕ №1**

към документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV и на клемни шкафове в ОРУ 110kV” – реф. №24/2016г. - ЗОП

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставяме следното разяснение към документацията за участие:

**Въпрос:** “Във връзка с участието ни в ОП, реф. № 24/2016 год. с предмет; „Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110 kV и на клемни шкафове в ОРУ 110 kV” в Приложение № 1.1. - Техническа спецификация и технически условия за изпълнение на поръчката е записано: „Доставка и монтаж на необходимите токови клеми с болтове и гайки за силовата част (според предлаганите разединители и съществуващите въжета).

**Въпрос:**

Какво е сечението на съществуващите въжета, според мястото на монтаж на всеки разединител, указани в приложението ?“

**Отговор:** В подстанциите на „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД за свързване на разединителите с останалите съоръжения се използват проводници с две сечения – 185mm<sup>2</sup> и 400 mm<sup>2</sup>. Конкретното сечение на проводниците за всеки разединител ще се уточни по време на задължителния оглед. Предвидените дати на огледа са съгласно публикуваното обявление за обществена поръчка.

**АНДОН АНДОНОВ**  
Изпълнителен директор

