



**РАЗЯСНЕНИЯ №2
ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ**

ЗА

**УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
РЕФ.№ 118/2013г. С ПРЕДМЕТ:**



Предмет на поръчката: ПРЕОБОРУДВАНЕ НА ПОКРИТАТА ЧАСТ, ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ИЗБОР НА ПОМПЕНО ОБОРУДВАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СМУКАТЕЛНА ШАХТА, АВАРИЕН ПРЕЛИВНИК НА ВОДОСБОРНИКА И ОРГАНИЗИРАНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕЛЕЛИТЕ ВОДИ ВЪВ ВП – 3 В РУДНИК „ТРОЯНОВО-1”, С. ТРОЯНОВО

Обект на поръчката: СТРОИТЕЛСТВО

Във връзка с постъпили запитвания по процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП Ви отговарям, както следва:

Въпрос №1: В обяснителната записка на КРУ е описано, че същото се монтира върху предварително изготвен от страна на купувача железобетонен фундамент. Да разбираме ли, че фундамента ще бъде изпълнен от страна на Възложителя, а задължение на Изпълнителя е да достави БКТП с монтираното вътре КРУ 6kV и да го инсталира върху готовия фундамент?

Отговор: В зависимост от доставката на КРУ е изпълнението на фундамента. Той ще се изпълнява от Изпълнителя, в КСС има предвидени средства за него.

Въпрос №2: В обяснителната записка за КРУ 6kV, няма посочени изисквания за релейните защиты. Изисква ли Възложителя защиты да имат комуникация и/или логически входове? Необходимо ли е цифрови входове да следят положението на прекъсвача и разединителя?

Отговор: Положението на прекъсвача и разединителя да се следи със светлинни индикатори.

Въпрос №3: В обяснителната записка за КРУ 6kV не е посочено как ще се осъществи оперативното захранване в КРУ 6kV. Възможно ли е Възложителя да даде повече яснота относно изискванията си?

Отговор: Захранването ще е 220V променливо - аварийно и редовно.

Въпрос №4: Къде ще се осъществява измерването на енергията в новопроектираното КТП, на страна – Ср.Н., или на страна НН? На еднолинейната схема има предвидени токови трансформатори НН, след трансформатора – 63kVA.

Отговор: - няма да има мерене.

Въпрос №5: Влиза ли в обема на доставката на Изпълнителя електромерното табло в КТП?
Ако да, моля да ни предоставите повече информация, относно изискванията за него.
Отговор: Не.

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

