



## РАЗЯСНЕНИЯ 1

Към публична покана с предмет: „ Доставка на пулт за управление за ЗС 1800 “ - рег.№ 129/2014г. – ПП.

**Въпрос № 1:**

Схемата от Приложение 1 се монтира на горният плот/който е с наклон към оператора/, а схемата от Приложение 2 се монтира на предната врата? - Да/Не

**Отговор:**

Да.

**Въпрос № 2:**

Предоставената схема, Пулт L91 за ЗС по ТМЕ 28' е нечетлива. Моля да предоставите четлива монтажна схема, електрическа схема и схема на кабелните връзки.

**Отговор:**

Като приложение ви предоставяме файл с монтажна схема, с която разполагаме

**Въпрос № 3:**

Ако разполагате със спецификация на влаганите материали с конкретна номенклатура, моля да я предоставите.

**Отговор:**

Не разполагаме със спецификация на материали, което Ви дава възможност да използвате такива по Ваше усмотрение.

**Въпрос № 4:**

Да се изясни, къде и как да се осъществи входа на кабелите/с щуцери или обезопасен отвор/.

**Отговор:**

Кабелните входове са отдолу през обезопасени отвори.

**Въпрос № 5:**

Да се изясни степента на защита/IP/ на пулта.

**Отговор:**

IP23 или по-голямо

**Въпрос № 6:**

Моля, да предоставите фотографски снимки на съществуващите пултове

**Отговор:**

Не разполагаме с фотографски материал.

**Въпрос № 7:**

Не е посочен конкретен производител на влаганата апаратура. Имате ли определени изисквания към даден производител

**Отговор:**

Нямаме изискване за определен производител на вложените материали.

**ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ**

Изпълнителен директор

