



РАЗЯСНЕНИЕ №1

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
гр.Раднево

Изм. № MT-04-3128

22.06. 2016 г.

обл.Стара Загора

по обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет: „Възстановяване на ел. зали и разпределителна уредба СН и НН на багер ERS710 в у-к „Добив“, р-к „Трояново-1“ – (реф.№ 58/2016г. – ОПНС).

На основание чл.189 от ЗОП Ви даваме следното разяснение:

Въпрос №1: „В посочената от Възложителя поз. „Доставка и монтаж на вентилатор 4000 м³/час“ – Трябва ли да се включва доставка и монтаж на жалужна решетка?

Отговор №1: Трябва да се включи в доставка и монтаж на жалужна решетка.

Въпрос №2: „При позиция „Доставка и монтаж на контакти трифазни 25 А“, какъв тип да са контактите евро(3Р + N + E) или обикновени (3Р + E)?“

Отговор №2: Контактите са обикновени (3Р + E).

Въпрос №3: „Относно поз. „Доставка и монтаж табло модулно PVC по метална конструкция 0,50 м² - Колко модула да са таблата и има ли някаква апаратура към тях?“

Отговор №3: Табло модулно е част от силовата и осветителна инсталация за ел.зала и ел.зала трансформатор. Към таблата трябва да се включат автоматични предпазители за осветление и силови контакти в съответствие с предвидените в количествената сметка консуматори.

Въпрос №4: „Съгласно количествената сметка за заземителната инсталация е предвидена доставка шина 40/4 – 150 м, а за монтаж е предвидена само 50 м. Моля, Възложителя да потвърди, че монтажа е само 50 м.“

Отговор №4: Монтажът е 50 метра.

Въпрос №5: „За контакторите да се предвиждат ли за доставка помощни контакти и ако да, какъв тип и колко броя?“

Отговор №5: Контакторите да бъдат оборудвани с помощни контакти в съответствие с функционалната възможност на контактора,където има такава 2NO+2NC.

Въпрос №6: „За поз. „Разединител със стопяеми предпазители 3Р“ – Хоризонтални ли да бъдат разединителите и има ли някакви конкретни изисквания за тях?“

Отговор №6: Разединителите да бъдат за хоризонтален монтаж.

Въпрос №7: „Относно размерите на перфорираните канали, Възложителя е посочил размери. Моля да поясните, кой от посочените размери е височината и кой ширината на канала?“

Отговор №7: Посочените размери са както следва –широчина x височина.

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

