



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД  
гр.Раднево

Изм.№ 205-04-3412

14.08. 2016 г.

**РАЗЯСНЕНИЯ №1**

по обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет:  
„Доставка на указател за напрежение“ – реф.№71/2016 – ОПИСАНИЕ

На основание чл.189 от ЗОП Ви даваме следното разяснение:

**Въпрос № 1:** При доставката указателите за напрежение /по обособени позиции №1 и №2/ трябва ли да преминат електрическо изпитание по Наредба 22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация, както предоставената мостра или са достатъчни заводските изпитания на производителя?

**Отговор на въпрос №1:** При доставката указателите за напрежение по обособени позиции №1 и №2 не трябва да са преминали изпитване по Наредба №22 от 8 май 2006г. за изпитване на електрозащитните средства в експлоатация. Само при подаване на документи за участие в обществената поръчка представените мостри по обособени позиции №1 и №2 трябва да са преминали изпитване по Наредба №22 от 8 май 2006г. за изпитване на електрозащитните средства в експлоатация.

**Въпрос № 2:** Във връзка с някои технически характеристики от техническите спецификации /по обособени позиции №1 и №2/, моля да уточните дали указателите за напрежение са предназначени за едно номинално напрежение или са с обхват на напрежение и ако е така, какви да бъдат обхватите?

**Отговор на въпрос №2:** Указателите за напрежение, предмет на настоящата поръчка /по обособени позиции №1 и №2/, трябва да бъдат за едно номинално напрежение, така като е посочено в изискванията:

- указател за номинално напрежение 20 kV;
- указател за номинално напрежение 6 kV,

а не за няколко напрежения с превключване.

Посоченият в т.4 към Техническата спецификация /по обособени позиции №1 и №2/ елемент на детектора за напрежение – превключвател, трябва да служи за самотест и включване на указателя за напрежение в готовност за работа, а не за превключване на обхвата на напреженията.

Андон Андонов  
Изпълнителен директор

