



Разрез "2-2" М 1:50
/ промяна по време на строителство /

Забележки:

1. Всички размери по част ОВК са в милиметри.
2. За означените позиции виж спецификацията на чертеж № 331-2016.
3. Всички въздуховоди на припочните вентилации са топло-изолирани с изолация от микропореста гума с алуминиево фолио тип AlphaFlex Duct EA-L с дебелина 9 mm.
4. Означените котли на ОВ съоръженията са спрямо котла0.00.

<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>"МИНПРОЕКТ" ЕАД</div></div>				Възложител: "Мини Марница Изток" ЕАД Обект: "Мини Марница Изток" ЕАД			
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Запи за отгил и провеждане на регламентирани почивки - промяна по време на строителство на обект "Архив и гаражи на "Мини Марница Изток" ЕАД" I етаж			
Р-1	инж.Панделев						
НАПРАВЛЕНИЕ	инж. Арсенев						
ПРОЕКТАНТ	инж. Христов						
Р-1 ОТДЕЛ	инж. Христов						
ПРОЕКТАНТ	инж.Христов						
ПРОЕКТАНТ	техн.Дебелинова						
04.2016				Чертеж: Разрез "2 - 2" /промяна по време на строителство/			
				лист N 6			
				брой на листове 10			
				Част: О В К			

СЪГЛАСУВАЛИ:			
Част	име и фамилия	подпис	
Арх.	арх. Копева		
Електро	инж. Георгиева		
В и К	инж. Кончева		