



## Аксенометрия: противопожарна инсталация



Съгласували		
Отдел	Име	Подпис
Архитектурна	арх. З. Котева	

**Забелешки:**

1. Пожарните касети да се монтират в ниши в стената;
2. Пожарните касети да се монтират на 1,1m от кола готов под;
3. Показаните коти се отнасят за долния ръб на тръбите.

				<b>Възложител: "Мини Марица - изток" ЕАД</b>				
<b>"МИНИПРОЕКТ" ЕАД</b>				<b>Обект: "Мини Марица - изток"</b>				
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Запи за отгид и провеждане на регламентирани почипки - промяна по време на строителство на обект "Архив и гаражи на "Мини Марица - изток" ЕАД" - I етап			Архивен номер: 359-2016	
Р-л направление	инж. А. Пандезов							
Гл. проектант	инж. И. Арсениев						Фаза: РП	Шифър: 491
Р-л отдел	инж. Т. Кончева							
Проектант	инж. П. Димов			Чертеж: Аксонометрия: противоложарна инсталация			Машаб: -	Част: Вик
Начертан	инж. П. Димов						Чертеж №: 8	Общо бр.: 8
IV.2016г.								