



Разрез "3-3" М 1:50
/ промяна по време на строителство /

Забележки:

- Вентилки размери по част ОВК са в милиметри.
- За означените позиции виж спецификацията на чертеж No 331-2016.
- Вентилки въздуховоди на приточните вентилации са топло-изолирани с изолация от микропореста гума с алуминиево фолио тип Апмаflex Duct EA-L с дебелина 9 mm.
- Означените котли на ОВ съоръженията са спрямо кота±0.00.

<div><div></div><div>"МИНПРОЕКТ" ЕАД</div></div>				Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД Обект: "Мини Марица Изток" ЕАД
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Чертеж: Разрез "3 - 3" /промяна по време на строителство/
П-1 НАПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЕКТАНТ	инж. Димитров			
	инж. Арсенев			
П-1 ОТДЕЛ	инж. Христов			
ПРОЕКТАНТ	инж. Христов			
ПРОЕКТАНТ	техн. Димитров			
04.2016				
Инвентарен N 337 - 2016				
фазата	шифър	машаб		
РП	491	1:50		
лист N 7	Брой на листовите			10
Част: О В К				

СЪГЛАСУВАЩИ:			
Част	Име и фамилия	Подпис	
Арх.	арх. Колева		
Електро	инж. Георгиева		
В и К	инж. Кончева		