


| СЪГЛАСУВАЛИ: | | |
|---|---|---|
| част | име и фамилия | подпис |
| Арх. | арх. Колева | |
| Електро | инж. Георгиева | |
| В и К | инж. Кончева | |

## Забележки:

1. Всички размери по част ОВК са в милиметри.
2. За означените позиции виж спецификацията на чертеж No 331-2016.
3. Всички въздуховоди на приточните вентилации са топло-изолирани с изолация от микропореста гума с алуминиево фолио тип Armaflex Duct EA-L с дебелина 9 mm.
4. Означените коти на ОВ съоръженията са спрямо кота±0,00.

| "МИНПРОЕКТ" ЕАД | | | |
|---|---|---|---|
| Дължност | Фамилия | Подпис | Дата |
| Р-л НАПРАВЛЕНИЕ | инж.Пандезов | | 04.2016 |
| Главен ПРОЕКТАНТ | инж. Арсениев | | |
| Р-Л ОТДЕЛ | инж.Христов | | |
| ПРОЕКТАНТ | инж.Христов | | |
| ПРОЕКТАНТ | техн.Дебелянова | | |

Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД
Обект: "Мини Марица Изток" ЕАД

Подобект: Зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки - промяна по време на строителство на обект "Архив и гаражи на "Мини Марица Изток" ЕАД" 1 етап

Инвентарен N 332 - 2016

Чертеж: Частично разпределение на кота -0,72 - вентилации на зала за фитнес уреди, гардеробни и WC /промяна по време на строителство/

| фаза | шифър | мащаб |
|---|---|---|
| РП | 491 | 1:50 |

лист N 2 Брой на листовете 10

Част: О В К