



Разрез "1-1" М 1:50
/ промяна по време на строителство /

Забележки:

1. Всички размери по част ОВК са в милиметри.
2. За означените позиции виж спецификацията на чертеж No 331-2016.
3. Всички въздуховоди на приточните вентилации са топло-изолирани с изолация от микропореста гума с алуминиево фолио тип Atmaflex Dust E-A-L с дебелина 9 mm.
4. Означените котли на ОВ съоръженията са спрямо кота±0.00.

МИНИПРОЕКТ ЕАД				Възложител: "Мини Марница Изток" ЕАД Обект: "Мини Марница Изток" ЕАД			
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Зали за отдиш и провеждане на регламентирани почивки - промяна по време на строителство на обект "Архив и гаражи на "Мини Марница Изток" ЕАД" I етап			
Р-Л НАПРАВЛЕНИЕ	инж. Панчев			Инвентарен N 335 - 2016			
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсенев						
Р-Л ОТДЕЛ	инж. Христо			Чертеж:			
ПРОЕКТАНТ	инж. Христо			Разрез "1 - 1"			
ПРОЕКТАНТ	техн. Дебелинова			/промяна по време на строителство/			
04.2016				лист N 5			
				брой на листове 10			
				Част: О В К			

СЪГЛАСУВАЛИ:			
Част	име и фамилия	подпис	
Арх.	арх. Копева		
Електро	инж. Георгиева		
В и К	инж. Кончева		