N

с.Ковачево

с. "Ковачево"

СРС №23
същ.

СРС №24
същ.

СРС №25 - същ., за д-ж
СРС №25 - нов

Ел. провод 6kV-същ.
извод Десислава

Ф.Л. 1,65kV - същ.

СРС №26 - същ., за д-ж
СРС №26 - нов
50% под вода

СРС №27 - същ., за д-ж
СРС №27 - нов
50% под вода

СРС №22
същ.

Връзка с В.Л. 110kV, "Знаменосец"
д-ж и монтаж на проводника

СРС №28 - нов

СРС №28 - същ.
за д-ж

В.Л. 110 kV, извод "Знаменосец"
3АСО400mm²+С70-същ.

19m

Ел.пр.110kV"Лира"

Ел.пр.110kV "Звезда"

Ел. пр. 6kV 3АС185mm²-същ.

Ел. пр. 6kV "Батак, Ямбол"

Монтажна площадка №2

Монтажна площадка №3

Ж.п.линия София - Свиленград

СРС №35 - същ., за д-ж
СРС №35 - нов

СРС №34
същ.

СРС №33 - същ., за д-ж
СРС №33 - нов

СРС №31 - същ., за д-ж
СРС №31 - нов

СРС №30
същ.

СРС №29 - същ., за д-ж
СРС №29 - нов

СРС №32 - същ., за д-ж
СРС №32 - нов

СРС №36
същ.

МОНТАЖНА ПЛОЩАДКА №1

Напорен тръбопровод НС Ø2200

Ел. провод, 110kV, "Староселец"
3АСО400mm²+С-50
реконструкция

СРС №37
същ.

Ел. пр.6kV "Ботев и Хъшове"
2х3АС185mm²

СРС №38
същ.

Ел. провод, 110kV,
"Староселец" - за п/ст "Южна"
демонтаж и монтаж
на проводник и м.з.в.

ВП.3

СРС №39 - същ., за д-ж
СРС №39 - нов

СРС №47 - същ., за д-ж
СРС №47 - нов

Ел. провод 6 kV, 2х3АСО400mm²
от п/ст "Боруй" до претоварен пункт
на въглища-в проект

В.Л. 110 kV, извод "Знаменосец"
3АСО400mm +С70

Ел.пр.220kV "Овчарица"

В.Л. 6 kV, изводи "Китен и Завод"-същ.
2хАСО400mm²

МИНПРОЕКТ-ЕАД				Предприятие:	Мини "Марица Изток" ЕАД		
				Обект:	Мини "Марица Изток" ЕАД		
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Ел. провод, 110kV "Староселец" – реконструкция и подмяна на проводника с 400mm², от стълб №23 до подстанция "3-ТИ Март"		Инвентарен номер 466-2011	
Ръководител направление	инж.Пандезов		V.2011 г.		Фаза	Шифър	Мащаб
Главен проектант	инж.Арсениев						
Р-л бюро	инж.Иванов						
КТК:	инж.Иванов			Чертеж: Ситуация	РП	491	1:5000
Проектант	инж.Иванов				лист 1	вс. листа 3	
Проектант	инж.Трайкова				част електро		