Електропровод, 110kV, извод "Стара планина" – съществуващо положение



ЛЕГЕНДА:

– С.Р.С.– съществуващ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. За демонтаж са предвидени съществуващи стълбове №№ [23÷29], [31÷33], 35, 39 и 47.
2. Демонтаж се основен проводник, тип АС185/сол* и АС95/сол*.
3. Демонтаж се заземителен проводник.
4. Демонтаж се изолаторната верига от СРС, отделно и т.т. кита и от талпата, ведно подстанция "Мадара".
5. Демонтаж се арматурата, демонтажът евентуфицирано.
6. Фундаментите на всички стълбове, подлежащи на демонтаж, се изкопават, разбиват се и се транспортират до всички изключващ.
7. Демонтираните материали СРС, проводник и изолаторни вериги и предварено да се транспортират до склада на инвеститора.
8. На местата на демонтираните стълбове е предварено да се изградят нови.

| | | |