



РАЗЯСНЕНИЕ №1

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка обявена чрез публично състезание с предмет: „Доставка на трифазни трансформатори за средно и ниско напрежение и индуктивни компенсирани устройства“ - реф. № 89/2016 г.

- Обособена позиция №1: Доставка на трифазни сухи трансформатори:

Въпрос №1:

В т. 4.1.8. и 4.1.9 от Техническата спецификация са посочени съответно Загуби празен ход – до 1200W и Загуби късо съединение – до 7300W. Тези стойности не отговарят на Регламент № 548/2014 от 21 май 2014 година. Според нас коректните стойности следва да бъдат Загуби празен ход – до 1100W и Загуби късо съединение при 120°C – до 7600W, ако следва да спазим изискванията. Моля уточнете.

Отговор №1:

В т. 4.1.8. и 4.1.9 от Техническата спецификация са посочени максималните граници на Загуби празен ход и Загуби късо съединение. Предложените стойности могат да бъдат по- малки или равни, но не по- големи от обявените от Възложителя.

Въпрос №2:

Има ли възможност Напрежението на късо съединение при обявен изходен ток при 120°C от т. 4.2.10 и 4.3.10 от Техническата спецификация да бъде предложено 6%, вместо 4%.

Отговор №2:

Напрежението на късо съединение трябва да бъде в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в т. 4.2.10 и 4.3.10 от Техническата спецификация.

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

