



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево
Изх.№ MT-04-3967
10.09 2016 г.
обл.Стара Загора

РАЗЯСНЕНИЕ №1

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществен поръчка обявена чрез публично състезание с предмет: „Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни моторни защити ниско напрежение“ - реф. № 86/2016 г.

Въпрос Във връзка с обявена обществена поръчка вид "Публично състезание", реф. номер 86/2016г. с предмет: "Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни моторни защити Ниско напрежение", моля да конкретизирате техническите параметри по позиция №13 от обособена позиция 2 "Доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители за средно напрежение или еквивалент".

Отговор В Обособена позиция №2 – позиция 13, тип на ВвП е: Sap№ 30000003083 - Високоволтов предпазител ВвП - 12кV, 63A L=292мм ф45±1.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

