



РАЗЯСНЕНИЕ №2

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по ~~обособена~~ поръчка обявена чрез публично състезание с предмет: „Доставка на автоматични предпазители/прекъсвачи/, токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение, термо-магнитни моторни защити ниско напрежение“ - реф. № 86/2016 г.

обособена позиция № 1: Доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители, основи и триполюсни мощностни разединители за ниско напрежение или еквивалент

Позиции 38, 39, 40 и 41-Разединител мощн. NH

Въпрос №1 Вертикални или хоризонтални са разединителите?

Отговор №1 Разединителите са вертикални.

Въпрос №2 Свързването на клема или винтово?

Отговор №2 Свързването на клеми.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

