

Легенда:

1. Вентилна група съставена от сферичен кран 1", холендър за газ 1" и нипел за газ 1"
2. Манометър ф100 0-250mbar, комплект с бутонвентил 1/2"
3. Бътерфлай вентил за газ DN65, комплект с контрафланец
4. Газов мултиблок - комплект с горелка
5. Гъвкава връзка за газ DN65 с фланшови накрайници, комплект с контрафланци
6. Бътерфлай вентил за газ DN100, комплект с контрафланец
7. Филтър за газ DN100
8. Магнетвентил за газ DN100 НЗ $P_{пр}$=100mbar
9. Преход PE-HD(125x11,4)/St Ø114,3x4

Забележка:

Всички размери по част ОВК са в сантиметри.

поз. No	Наименование	бр.	един. мощн. kW	един. тегло, kg
	Спесификация на машини и съоръжения			
5	Подвижна жалузйиина решетка с ръчно задвижване; размери: 1000x400mm и ширина 110mm	1	-	12,0
4	Осов вентилатор за стенен монтаж, модел PLATE-S 354 M с дебит V=2400 m³/h; напрежение 230V; размери: 440x440mm / Ø410mm и L= 170mm; комплект с гравитационна клапа	1	0,12	6,0
3	Газдетекторна централа за стена - за един каталитичен датчик (ST 441)	1	0,5	1,0
2	Взривозащитен осов вентилатор за стенен монтаж, модел PLATE-M ATEX 504 T с дебит V=7100 m³/h; напрежение 400V; размери: 650x650mm / Ø570mm и L= 360mm; комплект с гравитационна клапа	1	0,55	20,0
1	Двустепенна комбинирана горелка, модулираща Riello мадел RLS 50, комплект с мултиблок за присъединяване; разход на гориво: нафта - 49 kg/h, природен газ G20 58 nm³/h; ел.захранване Ph/V/Hz - 3N/50/ 230 ~ 400 ±10%	3	0,91	46,0

СЪГЛАСУВАЛИ:		
част	име и фамилия	подпис
Водещ проектант	инж. Христов	
Електро	инж. Тодоров	
ГиМ	инж. Дончев	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД			
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		06.2016
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсенчев		
Р-Л БЮРО	инж. Христов		
ПРОЕКТАНТ	техн. Дебелянова		

Възложител: "Мини Марица - Изток" ЕАД
Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД
Подобект: Газифициране на котелното помещение на административната сграда на "Мини Марица Изток" ЕАД, гр. Раднево УПИ II 140, 142 кв. 111
Инвентарен N 595 - 2016
Чертеж: Разпределение котелно

фаза	шифър	мащаб
РП	491	1:50

лист N 1 | Брой на листовете 4
ЧАСТ: ОВК