полиетиленова тръба PE-HD Ø125x11.4 подземно

точка на присъединяване
ГРЗП собственост на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ
Рвх=5bar; Ризх=0,1bar; Qmax=317nm³/h

полиетиленова тръба PE-HD
Ø125x11.4 подземно

преминаване от подземно
в надземно полагане

прозорец на котелно

отсичаща арматура

стоманена тръба Ø114.3x4 надземно

За Църква

Тп Марица-изток

МсбС 501

МС 501

МС 501

М 501

МС 501

501 МсбС

501 МсбО

2230

2230

283

283

100E

20KV

20KV

20KV

20KV

3x4F

2x3F

32,38E

16,32

7,37

0.7

0.5

64
111.321

Забележка:
Означените размери по част ОВК са в метри.

СЪГЛАСУВАЛИ:		
част	име и фамилия	подпис
Водещ проектант	инж. Христов	
Електро	инж. Тодоров	
ГиМ	инж. Дончев	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		06.2016
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Аресинев		
Р-Л БЮРО	инж. Христов		
ПРОЕКТАНТ	техн. Дебелянова		

Възложител: "Мини Марица - Изток" ЕАД
Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД
Подобект: Газифициране на котелното помещение на административната страда на "Мини Марица Изток" ЕАД, гр. Раднево УПИ II 140, 142 кв. 111
Инвентарен N 598 - 2016

Чертеж: Външно трасе на газопроводна мрежа

фаза	шифър	мащаб
РП	491	1:250

лист N 4 Брой на листовете 4

ЧАСТ: ОВК