

Забележки:

1. Мястото на помпена станция ПС 1 и пречиствателна станция за отпадни води ПСОВ ще се определи в зависимост от съществуващите подземни ел. кабели.
2. Ел. табла Т-Помпа1, Т-Помпа 2, Т-Помпа 3 и Т-ПСОВ се доставят в комплект с помпените станции и ПСОВ, по част ВК.
3. Заземяването на всички ел. табла се извършва чрез оземки от меден проводник, свързващи стоманените тръби (в които са изтеглени кабелите) към съществуващата заземителна инсталация.
4. Заземлението на кабелната скара се извършва чрез оземки от меден проводник, свързващи кабелната скара към заземлението на съществуващото табло и заземлението на Т-Помпа 3.
5. В стоманените тръби положени между ел. табла Т-Помпа1, Т-Помпа 2, Т-Помпа 3 и клемните кутии в ПС, ще се изтеглят кабелите тип H07RN-F до всяка от помпите. Тези кабели се доставят в комплект с помпите, по част ВК.
6. Помпите се заземяват чрез PE жилото в захранващите кабели
7. Всички размери са в mm.

СЪГЛАСУВАЛ:

Специалност	Име	Подпис
Водещ проектант	инж. Л.Генчева	
Констр.	инж. В.Василев	
Генплан	инж. А.Попадийски	
ПБЗ	инж. В.Симов	
ПБ, ПУСО	инж. Р.Митрова	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		06.2016
Главен ПРОЕКТАНТ	инж.Арсениев		
Р-Л ОТДЕЛ	инж.Георгиева		
ПРОЕКТАНТ	инж.Георгиева		

Възложител: "Мини Марица - Изток" ЕАД

Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД

Подобект: Отвеждане на дъждовната вода в района на подстанция ЦРБ

Инвентарен N 796 - 2016

Чертеж: Ситуация – ел. захранване на ПС 1, ПС 2 и ПСОВ

фаза	шифър	мащаб
РП	491	1:200

лист N 1 Брой на листовете 1

ЧАСТ: Електро