ЛЕГЕНДА

- съществуващ бетонов канал – запазва се
- съществуващ бетонов канал – прекъсва се
- новопроектирана канализация –PVC SN8
- новопроектирана напорна канализация – вкопана
- новопроектирана напорна канализация – окачена
- новопроектирана дренажна канализация
- съществуваща бетонова ревизионна шахта
- новопроектирана ревизионна шахта – PE
- новопроектирана отводнителна канавка
- новопроектирана помпена станция
- новопроектирана МПСОВ

РШ2– същ
КК=108.40m
КДК=107.78m

Ф200 бет. тръби
L=8.60m
i=0.009m/m'
съществуващи

Ф200 бет. тръби
L=13.55m
i=0.009m/m'
съществуващи

съществуващ канал
затапва се

РШ4– нова
КК=108.48m
КДК=107.59m

РШ3– същ
КК=108.48m
КДК=107.63m

РШ1– същ
КК=108.35m
КДК=107.90m

съществуващ канал
затапва се

Ф200 бет. тръби
L=4.20m
i=0.009m/m'
съществуващи

водопровод Ф25 HDPE съществуващ

Ф200 PVC–SN8
L=28.35m
i=0.008m/m'
новопроектирани

ПС 2– нова
КТ=108.65m

отводнителна решетка
L=4.50m
i=0.005m/m'

отводнителна решетка
L=20.10m
i=0.005m/m'

Ф200 PVC–SN8
L=3.25m
i=0.008m/m'
новопроектирани

начало дренаж
КТ=108.47m
КДК=107.30m

РШ5– нова
КК=108.40m
КДК=107.36m

Ф200 PVC–SN8
L=5.00m
i=0.008m/m'
новопроектирани

Ф110 PVC–drain
L=7.00m
i=0.005m/m'
новопроектирани

КДК=107.95m

КДК=107.92m

КДК=107.27m

Ф200 PVC–PN10
L=5.05m
новопроектирани

отводнителна решетка
L=23.75m
i=0.005m/m'

РШ6– нова
КК=108.44m
КДК=107.32m

Ф300 бет. тръби
L=50.00m
i=0.009m/m'
съществуващи

Ф250 PVC–PN10
L=26.65m
i=0.0116m/m'
новопроектирани

Ф250 PVC–SN8
L=0.85m
i=0.008m/m'
новопроектирани

бетонов опорен блок 2
по конструктивен чертеж

бетонов опорен блок 1
по конструктивен чертеж

Ф250 PVC–SN8
L=10.30m
i=0.008m/m'
новопроектирани
преливна тръба

РШ8– нова
КК=108.39m
КДК=106.92m
КДК=106.44m
КДК=108.02m

Ф200 PVC–SN8
L=21.50m
i=0.008m/m'
новопроектирани

Ф250 PVC–PN10
L=10.30m
i=0.0116m/m'
новопроектирани

Ф200 PVC–SN8
L=7.00m
i=0.008m/m'
новопроектирани

КДК=106.45m

КДК=106.60m

Ф200 PVC–SN8
L=2.20m
i=0.008m/m'
новопроектирани

същ канал
затапва се

ПС 1– нова
КТ=108.41m

МПСОВ
7 ЕЖ

РШ10– същ
КК=108.39m
КДК=107.69m
КДК=107.19m

РШ7– нова
КК=108.44m
КДК=107.15m
КДК=106.65m
КДК=108.16m
КДК=106.62m

Ф110 PVC–drain
L=52.75m
i=0.005m/m'
новопроектирани

Ф200 PVC–SN8
L=1.25m
i=0.048m/m'
новопроектирани

Ф160 PVC–SN8
L=5.40m
i=0.008m/m'
новопроектирани

РШ9– същ
КК=108.60m
КДК=108.20m

начало дренаж
КТ=108.54m
КДК=107.54m

СИТУАЦИЯ М1:500

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Предии започване на строителството на ПС 1, ПСОВ, РШ7 и РШ8 да се уточни местоположението на стари съществуващи комуникации и да се извика проектанта. Точното им местоположение да се уточни на място, съвместно с експлоатацията.
2. Изпълнението на отводнителното решетка ще започне след изграждането на ПСОВ, РШ8 и ПС1.

Съгласувал:

част:	фамилия:	подпис:
Вод.п-нт част ВиК	инж. Л. Генчева	
Констр.	инж. В.Василев	
Генплан.	инж. А.Попадийски	
Геодезия	инж. Ж.Дончев	
Електро	инж. Ж.Георгиева	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Възложител: "Мини Марица - Изток" ЕАД

Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		05.2016
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсениев		05.2016
Р-Л ОТДЕЛ	инж. Кончева		05.2016
ПРОЕКТАНТ	инж. Генчева		05.2016

Подобект: Отвеждане на дъждовната вода в района на подстанция ЦРБ

Инвентарен N 752 - 2016

Чертеж: Ситуация

фаза	шифър	мащаб
РП	491	1:500

лист N 1 Брой на листовете 1

ЧАСТ: ВиК