

Кабели																										
	133								◣	◣	◣	◣												NYCY–FR	4 x 4	ОРУ 110kV – Команден шкаф
	230	◣		◣		◣	◣																	NYCY–FR	4 x 4	Командна сграда – Релейно табло
	233												◣	◣		◣		◣							NYCY–FR	4 x 2,5	Командна сграда – Релейно табло
	същ. 6kV																		◣	◣	◣			◣	същ	4 x 2,5	ЗРУ 6kV – КРУ
	Кабел No.	Потенциал																							Тип на кабела	Брой жила и сечение	Направление

ЛЕГЕНДА – Тип на клемите и аксесоарите

No	Наименование	Тип	Символ	Брой
1	Токови клеми	URTK/SP		6
2	Мостова връзка двуполюсна за клеми URTK/SP	SB 2–URTK/SP		3
3	Крайна капачка за токови клеми	D URTK/SP		1
4	Разделителна пластина между групите ядра	ATP URTK/SP		–
5	Надписи за клемореД	KLM		2
6	Стопер	CLIPFIX		4
7	Блокировка разединяването на токови клеми	S–URTK/SP	≠	3
8	Напреженови клеми	URTK/S–BEN		16
9	Мостова връзка двупол. за клеми URTK/S–BEN	SB 2–URTK/SP		2
10	Крайна капачка за напреженови клеми	D–URTK/S–BEN		2
11	Разделителна пластина	ATP URTK/S–BEN		1

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Схемата важи за Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4.

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Възложител: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

Обект: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Ръководител направление	инж.Пандезов		2014 г.
Главен проектант	инж.Арсениев		
Н-к отдел	инж.Маринова		
Проектант	инж.Маринова		
Проектант			

Подобект: Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110 kV и командна зала. Вторична комутация на страна 110 kV Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4

Инвентарен номер: 724-14

Чертеж: Монтажна схема. Токови и и напреженови вериги. Командно табло. Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4.

Фаза	Шифър	Мащаб
РП	492	-
Лист 41	Всичко листа 66	
Част Електро		