


Х4	Ком.табло ел.захранване с 380V~		5
R	1	○	R–Кл.1.1 (Янсен)
	2	⊖	R–ЛКМ
S	3	○	S–Кл.1.2 (Янсен)
	4	⊖	S–ТИ: 1
T	5	○	T–Кл.1.3 (Янсен)
	6	⊖	
0	7	○	0–Кл.1.4 (Янсен)
0–2К:105	8	○	0–ЛКМ
0–ДКУ: 5	9	⊖	0–ТИ: 2
	10		
S01–2К:106	11		S01–Кл.2.1 (Янсен)
A1–ДКУ: 4	12		A1–Кл.2.5 (Янсен)
Сл1–ДКУ: 6	13		Сл1–Кл.3.2 (Янсен)
A5–ДКУ: 2*	14		A5–Кл.4.3 (Янсен)
A3–ДКУ: 2	15		A3–Кл.4.4 (Янсен)
	16		
17–ЛКМ: 2	17		17–Кл.5.17 (Янсен)
18–ТИ: 4	18		18–Кл.5.18 (Янсен)
19–ЛКМ: 3	19		19–Кл.5.19 (Янсен)
20–ЛКМ: 1	20		20–ТИ: 3

Кабели																				
160	▲		▲		▲		▲		▲									НУСУ-FR	4x2,5	Табло СН – Промениув ток
75	▲		▲		▲		▲		▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	НУСУ-FR	16x2,5	ОРУ 110 kV – Моторно задвижване Янсен
250								▲				▲						НУСУ-FR	2x2,5	Командна зала – Релејно табло
Кабел No.	Потенциал															Тип на кабела	Број жила и сечение	Направление		

ЛЕГЕНДА – Тип на клемите и аксесоарите

№	Наименование	Тип	Символ	Број
1	Обичновени клеми	УК5N		20
2	Мостова врзка ресетполюсна за клеми УК5N	FBI 10-6		4
3	Крајна капачка за клеми УК5N	D/УК 4/10		2
4	Разделителна пласстина за клеми УК5N	АТР-УК	I	4
5	Нагнису за клеморез	KLM		2
6	Стопер	CLPFIX		2

<div><div><div></div><div>"МИНИПРОЕКТ" ЕАД</div></div><div>Възложител: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД</div><div>Обект: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД</div></div>					
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Инвентарен номер 728-14	
Ръководител на направление	инж. Пандезов			Фаза	Шифър
главен проектант	инж. Арсениев				Мащаб
Н-к отдел	инж. Маринова				
Проектант	инж. Маринова				
Проектант					
Проектант					
2014г.					
Подобект: Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110 кV и командна зала. Вторична комутиация на страна 110 kV Тrafo 2, Тrafo 3 и Тrafo 4					
Чертеж: Монтажна схема. Помеженивооткови вериги. Командно табло Тrafo 2, Тrafo 3 и Тrafo 4					
				Лист 45 Всичко листа 66	
				Част Електро	