

Токови вериги за измервателни прибори на страна 110 kV

Токови вериги за МТЗ и земна защита на страна 110 kV

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Схемата важи за Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4.

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Ръководител направление	инж.Пандезов		2014 г.
Главен проектант	инж.Арсениев		
Н-к отдел	инж.Маринова		
Проектант	инж.Маринова		
Проектант	инж.Маринова		

Възложител: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

Обект: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

Подобект:
Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110 kV и командна зала. Вторична комутация на страна 110 kV Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4

Инвентарен номер
687-14

Чертеж:
Разгъната схема. Токови вериги.
Лист 1 от 2. Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4.

Фаза	Шифър	Мащаб
РП	492	-

Лист 4 | Всичко листа 66

Част Електро