

ЛЕГЕНДА:

① - стоманорешетъчни колони с H=10m и надстройка с H=2,5m, тип РК-100-6, новопроектирани, по част "АС";
② - стоманорешетъчни ригели с L=9m, тип Р-9.1-15, новопроектирани, по част "АС";
③ - опъвателни изолаторни вериги с 9 елемента, по друг проект;
⑤ - кабелен шкаф на полето в проекта по част "Електро" (Вторична комутация). Фундамент към шкафа, новопроектиран, по част "АС";
⑥ - фундамент и стойка за подпорен изолатор 110kV, съществуващи, не се реконструират;
⑦ - фундамент, масичка и разединител, тип NSA 123/1600, съществващ, не се реконструира;
⑧ - фундамент и масичка, новопроектирани, по част "АС", разединител за ОМ с 2ЗН, 123kV, 2000A, 40(3s), новопроектиран;
⑨ - фундамент и масичка, новопроектирани, по част "АС", комбиниран измерителен трансформатор за ОМ, Uн=110/√3kV, Umax=126/√3kV, 200/400/800/5/5/5A, новопроектиран;
⑩ - фундамент и масичка, новопроектирани, по част "АС", прекъсвач за ОМ, 123kV/2500A/31,5kA, новопроектиран;

СЪГЛАСУВАЛИ		
бюро	име и фамилия	подпис
Констр.	инж. Д. Григоров	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Възложител: "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД
Обект: "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Ръководител направление	инж.Пандезов		01.2013 г.
Главен проектант	инж.Арсениев		
Н-к отдел	инж.Георгиева		
КТК	инж.Иванов		
Проектант	инж.Иванов		
Проектант	инж.Кончев		

Подобект:
Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110kV и командна зала. Изводно поле "Байкал". Първична комутация.

Инвентарен номер 99-13

Чертеж:
ОРУ 110kV. Поглед по дължина на шинната система след реконструкцията

Фаза	Шифър	Мащаб
РП	491	1:100
Лист 4	Всичко листа 5	
Част	ЕЛЕКТРО	