

Кабели	Кабел No.	Потенциал	Тип на кабела	Брой жила и сечение	Направление
	130	◣ ◣ ◣ ◣	NYCY-FR	4 x 4	ОРУ 110 kV – Командно шкаф
	131	◣ ◣ ◣ ◣	NYCY-FR	4 x 4	ОРУ 110 kV – Командно шкаф
	132	◣ ◣ ◣ ◣	NYCY-FR	4 x 4	ОРУ 110 kV – Командно шкаф
	230	◣ ◣ ◣ ◣	NYCY-FR	4 x 4	Командна зала – Командно табло
	233	◣ ◣ ◣ ◣	NYCY-FR	4 x 2,5	Командна зала – Командно табло
	Съществ.	◣ ◣ ◣ ◣	NYCY-FR	4 x 2,5	ЗРУ 6 kV – КРУ 2(17,28)

ЛЕГЕНДА – Тип на клемите и аксесоарите

No	Наименование	Тип	Символ	Брой
1	Токови клеми	URTK/SP		30
2	Напреженови клеми	URTK/S-BEN		8
2.1	Мостова връзка двуполюсна за клеми URTK/SP	SB 2-URTK/SP		4
2.2	Мостова връзка четирипол. за клеми URTK/SP	SB 4-URTK/SP		3
3	Крайна капачка за токови клеми	D URTK/SP		1
4	Разделителна пластина между групите ядра	ATP URTK/SP		2
5	Надписи за клемореД	KLM		4
6	Стопер	CLIPFIX		2
7	Блокировка разединяването на токови клеми	S-URTK/SP	≠	11

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Схемата важи за Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4

"МИНПРОЕКТ" ЕАД				Възложител: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД			
				Обект: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД			
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110 kV и командна зала. Вторична комутация на страна 110 kV Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4	Инвентарен номер 720-14		
Ръководител направление	инж.Пандезов		2014 г.		Фаза	Шифър	Мащаб
Главен проектант	инж.Арсениев			Чертеж: Монтажна схема. Токови и напреженови вериги. Релейно табло. Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4.	РП	492	-
Н-к отдел	инж.Маринова				Лист 37	Всичко листа 66	
Проектант	инж.Маринова				Част Електро		
Проектант							