

Апаратура, монтирана в Комангуну табло Извог "Байкал"

|    |   |   |                      |                    |   |
|----|---|---|----------------------|--------------------|---|
| 1  | СУ,1 СУ,2 СУ  | Електронен светлинен указател гъдъвмен                    | ППР                  | 110V DC            | 3 |
| 2  | КУ, 1 КУ<br>2 КУ, 3 КУ                                    | Ключ за управление  | SM2                  |                    | 4 |
| 3  | КТУ   | Ключ пакетен трипозиционен (1-2-3)                        | K10F013NCH           | 10A                | 1 |
| 4  | РАУ 110   | Сигнален блок   | РАУ 110              | 110V DC            | 1 |
| 5  | РАУ 108   | Измервателен блок   | РАУ 108              |                    | 1 |
| 6  | РТВ, РТИ  | Миниатурно реле с цокъл за DIN шина                       | RXM2AB2ED<br>2 "3/0" | 48V DC, 12A        | 2 |
| 7  | РКВ, РКИ,<br>1 РКВ, 1 РКИ<br>2 РКВ, 2 РКИ<br>3 РКВ, 3 РКИ | Миниатурно реле с цокъл за DIN шина                       | RXM2AB2FD<br>2 "3/0" | 110V DC, 12A       | 8 |
| 9  | 1АП, 4АП  | Автоматичен прекъсвач гъдъволюсен със<br>сигнален контакт | C32H DC<br>OF        | 110V DC<br>2P, 6A  | 2 |
| 10 | 2АП, 3АП<br>5АП   | Автоматичен прекъсвач гъдъволюсен със<br>сигнален контакт | C32H DC<br>OF        | 110V DC<br>2P, 16A | 3 |
| 11 | АПН1  | Автоматичен прекъсвач триполюсен със<br>сигнален контакт  | C60N AC<br>OF        | 220V AC<br>3P, 2A  | 1 |

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Количеството на апаратурата в спецификацията е съобразено за командни табла на Трофо полета 2,3 и 4.

|  |               |        |         |  |  |  |  |
|--|---------------|--------|---------|--|--|--|--|
| <div><div><div><div></div><div>МН</div></div><div>"МИНИПРОЕКТ" ЕАД</div></div></div> |               |        |         | Възложител: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД  |  |  |  |
| Обект: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД   |               |        |         |  |  |  |  |
| Длъжност   | Фамилия       | Подпис | Дата    | Подобект:<br>Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110 кV и командна зала. Вторична комутация на страна 110 кV Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4 |  |  |  |
| Ръководител направление  | инж. Пандезов |        |         | Инвентарен номер<br><b>745-14</b>  |  |  |  |
| Главен проектант   | инж. Арсениев |        |         |  |  |  |  |
| Н-к отдел  | инж. Маринова |        |         |  |  |  |  |
| Проектант  | инж. Маринова |        | 2014 г. | Чертеж:<br>Командно табло. Спецификация.<br>Извод "Байкал".  |  |  |  |
| Проектант  |               |        |         | Пл 492 -   |  |  |  |
|  |               |        |         | Лист 62<br>Всичко листа 66   |  |  |  |
|  |               |        |         | Част Електро   |  |  |  |