

№ кабел	Тип и сечение /mm²/	Дължина /m/
1.4	NYCY-FR 10x1,5	15
2.4	NYCY-FR 14x1,5	15
3.4	NYCY-FR 2x2,5	15
4.4	NYCY-FR 2x2,5	15
11.4	NYCY-FR 19x1,5	15
12.4	NYCY-FR 10x1,5	15
13.4	NYCY-FR 2x2,5	15
14.4	NYCY-FR 2x2,5	15
21.4	NYCY-FR 14x1,5	15
22.4	NYCY-FR 10x1,5	15
23.4	NYCY-FR 2x2,5	15
24.4	NYCY-FR 2x2,5	15
30.4	NYCY-FR 6x4	15
31.4	NYCY-FR 6x4	15
32.4	NYCY-FR 6x4	15
33.4	NYCY-FR 4x2,5	15
34.4	NYCY-FR 4x2,5	15
35.4	NYCY-FR 4x2,5	15
70.4	NYCY-FR 7x1,5	85
75.4	NYCY-FR 16x2,5	85
80.4	NYCY-FR 7x1,5	85
85.4	NYCY-FR 2x2,5	85
101.4	NYCY-FR 19x1,5	85
102.4	NYCY-FR 19x1,5	85
103.4	NYCY-FR 2x4	85
121.4	NYCY-FR 10x1,5	135
130.4	NYCY-FR 4x4	85
131.4	NYCY-FR 4x4	85
132.4	NYCY-FR 4x4	85
133.4	NYCY-FR 4x4	85
150.4	NYCY-FR 4x4	85
160.4	NYCY-FR 4x2,5	15
170.4	NYCY-FR 2x2,5	15
201.4	NYCY-FR 10x1,5	15
202.4	NYCY-FR 14x1,5	15
230.4	NYCY-FR 4x4	15
233.4	NYCY-FR 4x2,5	15
250.4	NYCY-FR 2x2,5	15
403	NYCY-FR 2x2,5	30
404	NYCY-FR 2x2,5	0

Тип и сечение на кабела /mm²/	Бр. парчета	Суха разделка	Жила за прозвъняване	Обща дължина /m/
NYCY-FR 2x2,5	10	20	40	235
NYCY-FR 2x4	1	2	4	85
NYCY-FR 4x2,5	5	10	40	75
NYCY-FR 4x4	6	12	48	440
NYCY-FR 6x4	3	6	36	45
NYCY-FR 7x1,5	2	4	28	170
NYCY-FR 10x1,5	5	10	100	195
NYCY-FR 14x1,5	3	6	84	45
NYCY-FR 16x2,5	1	2	32	85
NYCY-FR 19x1,5	3	6	114	185

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Възложител: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

Обект: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Ръководител направление	инж.Пандезов		2014 г.
Главен проектант	инж.Арсениев		
Н-к отдел	инж.Маринова		
Проектант	инж.Маринова		
Проектант			

Подобект:
Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110 kV и командна зала. Вторична комутация на страна 110 kV Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4

Инвентарен номер
748-14

Фаза	Шифър	Мащаб
РП	492	-

Чертеж:
Кабелен журнал
Трафо 4

Лист 65 | Всичко листа 66

Част Електро