

Кабели	Кабел No.	Потенциал	Тип на кабела	Брой жила и сечение	Направление
	201		NYCY–FR	10x1,5	Командна сграда–Командно табло
	202		NYCY–FR	14x1,5	Командна сграда–Командно табло
	85	◣ ◣	NYCY–FR	2x2,5	ОРУ 110 kV – Моторно задвижване Янсен
	съществ.		NYCY–FR	4x2,5	ЗРУ 6 kV – КРУ 2(17,28)
	80		NYCY–FR	7x1,5	ОРУ 110 kV – Технологични защити трафо
	170	◣ ◣	NYCY–FR	2x2,5	Табло СН/АС

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Схемата важи за Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4.

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Ръководител направление	инж.Пандезов		2014 г.
Главен проектант	инж.Арсениев		
Н-к отдел	инж.Маринова		
Проектант	инж.Маринова		
Проектант			

Възложител: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

Обект: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

Подобект:
Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110 kV и командна зала. Вторична комутация на страна 110 kV Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4

Инвентарен номер
719-14

Фаза	Шифър	Мащаб
РП	492	-

Чертеж:
Монтажна схема. Оперативни вериги.
Релейно табло. Лист 3 от 3.
Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4.

Лист 36 | Всичко листа 66

Част Електро