Апаратура, монтирана в Командни табла Трафо 2,3 и 4

1	1СУ	Електронен светлинен указател двуцветен	ППР	110V DC	3
2	КУ, 1КУ	Ключ за управление	SM2		6
3	КТУ	Ключ пакетен трипозиционен (1–2–3)	K10F013NCH	10A	3
4	RAU 116	Сигнален блок	RAU 116	110V DC	3
5	RAU 108	Измервателен блок	RAU 108		3
6	ДКУ	Кнопка за управление на янсеснов регулатор			3
7	Л	Цифров логомер 27 стъпален	JRS 1A		3
8	ТИ	Токоизправител за логомер	220/12V DC		3
9	РТВ, РТИ	Миниатюрно реле с цокъл за DIN шина	RXM2AB2ED 2 ”3/0”	48V DC, 12A	6
10	РКВ, РКИ, 1РКВ, 1РКИ	Миниатюрно реле с цокъл за DIN шина	RXM2AB2FD 2 ”3/0”	110V DC, 12A	12
11	1АП, 2АП 3АП, 6АП	Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт	C32H DC OF	110V DC 2P, 6A	12
12	4АП, 5АП	Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт	C32H DC OF	110V DC 2P, 16A	6
13	АПН1, АПН2	Автоматичен прекъсвач триполюсен със сигнален контакт	C60N AC OF	220V AC 3P, 2A	6

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Количеството на апаратурата в спецификацията е съобразена за командни табла на Трафо полета 2,3 и 4.

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Ръководител направление	инж.Пандезов		2014г.
Главен проектант	инж.Арсениев		
Н-к отдел	инж.Маринова		
Проектант	инж.Маринова		
Проектант			

Възложител: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

Обект: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

Подобект:
Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110 kV и командна зала. Вторична комутация на страна 110 kV Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4

Инвентарен номер 734-14

Чертеж:
Командно табло. Спецификация.
Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4.

Фаза	Шифър	Мащаб
РП	492	-

Лист 51 | Всичко листа 66

Част Електро