



Зареждане на звукът сигнал (сирена) при аварийно изключване на прекъсвача	
Сигнализация за положението на прекъсвача	1P
	13
Сигнализация за положението на разединителите на командно табло	

<div><div><div></div><div>МН</div></div><div>"МИНИПРОЕКТ" ЕАД</div></div>					
Взложител: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД					
Обект: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД					
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата		
Ръководител на направление	инж. Пандевоз				
Главен проектант	инж. Арсениев				
Н-к отдел	инж. Маринова				
Проектант	инж. Маринова				
Проектант					
2014 г.					
Подобект:				Инвентарен номер	
Подстанция №6, Реконструкция ОРУ 110 кV и командна зала. Вторична комутация на страна 110 кV Тrafo 2, Тrafo 3 и Тrafo 4				692-14	
Чертеж:				фаза	Шифър
Разгната схема сигнализация				PTI	492
Лист 1 от 2. Тrafo 2, Тrafo 3 и Тrafo 4					-
				Лист 9	Всичко листа 66
Част Електро					