



№ казен	Тип и сечение /mm ² /	Длина /m/
1.3	NYCY-FR 10x1.5	15
2.3	NYCY-FR 14x1.5	15
3.3	NYCY-FR 2x2.5	15
4.3	NYCY-FR 2x2.5	15
11.3	NYCY-FR 19x1.5	15
12.3	NYCY-FR 10x1.5	15
13.3	NYCY-FR 2x2.5	15
14.3	NYCY-FR 2x2.5	15
21.3	NYCY-FR 14x1.5	15
22.3	NYCY-FR 10x1.5	15
23.3	NYCY-FR 2x2.5	15
24.3	NYCY-FR 2x2.5	15
30.3	NYCY-FR 6x4	15
31.3	NYCY-FR 6x4	15
32.3	NYCY-FR 6x4	15
33.3	NYCY-FR 4x2.5	15
34.3	NYCY-FR 4x2.5	15
35.3	NYCY-FR 4x2.5	15
70.3	NYCY-FR 7x1.5	65
75.3	NYCY-FR 16x2.5	65
80.3	NYCY-FR 7x1.5	65
85.3	NYCY-FR 2x2.5	65
101.3	NYCY-FR 19x1.5	65
102.3	NYCY-FR 19x1.5	65
103.3	NYCY-FR 2x4	65
121.3	NYCY-FR 10x1.5	100
130.3	NYCY-FR 4x4	65
131.3	NYCY-FR 4x4	65
132.3	NYCY-FR 4x4	65
133.3	NYCY-FR 4x4	65
150.3	NYCY-FR 4x4	65
160.3	NYCY-FR 4x2.5	15
170.3	NYCY-FR 2x2.5	15
201.3	NYCY-FR 10x1.5	15
202.3	NYCY-FR 14x1.5	15
230.3	NYCY-FR 4x4	15
233.3	NYCY-FR 4x2.5	15
250.3	NYCY-FR 2x2.5	15
402	NYCY-FR 2x2.5	30
403	NYCY-FR 2x2.5	0

Тип и сечение на кабела [mm ²]	Бр. перчета	Суха раздалка	Жила за прозвличане	Обща дължина /m/
NYCY-FR 2x2,5	10	20	40	215
NYCY-FR 2x4	1	2	4	65
NYCY-FR 4x2,5	5	10	40	75
NYCY-FR 4x4	6	12	48	340
NYCY-FR 6x4	3	6	36	45
NYCY-FR 7x1,5	2	4	28	130
NYCY-FR 10x1,5	5	10	100	180
NYCY-FR 14x1,5	3	6	84	45
NYCY-FR 16x2,5	1	2	32	65
NYCY-FR 19x1,5	3	6	114	145

<div><div><div></div><div>МН</div></div><div>"МИНИПРОЕКТ" ЕАД</div></div>				Възложител: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД			
				Обект: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД			
Длъжност		Фамилия		Подпис		Дата	
Ръководител наравление		инж. Пандевоз					
Главен проектант		инж. Арсениев					
Н-к отдел		инж. Маринова					
Проектант		инж. Маринова					
Проектант							
Проектант							
2014 г.							
Подобект:							
Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110 kV и командна зала. Вторична комутация на страна 110 kV Тrafo 2, Тrafo 3 и Тrafo 4							
Чертеж:							
Кабелен журнал							
Тrafo 3							
				Инвентарен номер			
				747-14			
		фаза		Шифър		Мащаб	
PII		492		-			
Лист 64				Всичко листа 66			
Част Електро							