



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Схемата важи за Трафо 2 Трафо 3 и Трафо 4.
- Да се погледнат съществувашите предпазители в табло СН постоянен ток, захранващи Трафо 2 Трафо 3 и Трафо 4 с нови, автоматични.

<div><div><div><div></div></div><div>"МИНПРОЕКТ" ЕАД</div></div><div>Възложител: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД</div></div>				<div><div><div><div></div></div><div>"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД</div></div><div>Обект: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД</div></div>			
<div><div><div><div>Длъжност</div><div>Ръководител на управление</div><div>Главен проектант</div><div>Н-к отдел</div><div>Проектант</div><div>Проектант</div></div><div><div>Фамилия</div><div>инж.Пандев</div><div>инж.Арсениев</div><div>инж.Маринова</div><div>инж.Маринова</div><div></div></div><div><div>Подпис</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Дата</div><div>2014 г.</div></div></div></div>				<div><div><div><div>Подобект:</div><div>Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110 kV и командна зала. Вторична комутация на страна 110 kV Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4</div></div><div><div>Чертеж:</div><div>Разпределение на оперативно напрежение Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4</div></div></div><div><div>Инвентарен номер</div><div>686-14</div></div><div><div>Фаза</div><div>Шифър</div><div>Машаб</div></div><div><div>РП</div><div>492</div><div>-</div></div><div><div>Лист 3</div><div>Всичко листа 66</div></div><div><div>Част Електро</div></div></div>			