Кабели														Оперативни вериги		
Кабел No.		402	401	121	102	101		22	21	12	11	2	1		К3	
Потенциал					◤							◤		701	51	701–П/X1:23
										◤					52	701–1Р/X1:46
								◤							53	701–1з/X1:46
												◤		30–СУ–П:1	54	30–П/X1:24
												◤		32–СУ–П:2	55	32–П/X1:34
										◤				34–СУ–1Р:1	56	34–1Р/X1:47
										◤				36–СУ–1Р:2	57	36–1Р/X1:49
								◤						38–СУ–1з:1	58	38–1з/X1:47
								◤						40–СУ–1з:2	59	40–1з/X1:49
					◤									41–X3:99(ком.таб.)	60	41–П/X1:22
															61	
					◤									702	62	702–СУ–П:0
								◤						702–1з/X1:39	63	702–СУ–1Р:0
															64	702–СУ–1з:0
															65	
					◤							◤		720–КУ:18	66	720–П/X1:15
					◤							◤		722–КУ:20	67	722–П/X1:17
					◤					◤				724–1КУ:18	68	724–1Р/X1:38
					◤					◤				726–1КУ:20	69	726–1Р/X1:42
					◤			◤						728–2КУ:1	70	728–1з/X1:38
					◤			◤						730–2КУ:2	71	730–1з/X1:40
					◤							◤		732–КУ:16	72	732–П/X1:51
															73	
					◤							◤		706	74	706–П/X1:38
										◤					75	706–1Р/X1:41
															76	
					◤							◤		712	77	712–П/X1:16
										◤					78	712–1Р/X1:39
															79	
					◤							◤		710	80	710–П/X1:52
															81	
					◤							◤		КТС	82	КТС–П/X1:25
										◤					83	КТС–1Р/X1:22
								◤							84	КТС–1з/X1:22
					◤							◤		DуП	85	DуП–П/X1:26
					◤					◤				Dу1Р	86	Dу1Р–1Р/X1:23
					◤			◤						Dу1з	87	Dу1з–1з/X1:23
															88	
															89	
								◤			◤			811–1Р/X1:11	90	811–1з/X1:20
								◤			◤			813–1Р/X1:14	91	813–1з/X1:21
								◤			◤			815–1з/X1:11	92	815–1Р/X1:20
								◤			◤			817–1з/X1:14	93	817–1Р/X1:21
															94	
															95	
															96	
															97	
															98	
															99	
															100	

5

2, 4

1

Продължава на лист 3

Продължава на лист 3

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Схемата важи за Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4.

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Ръководител направление	инж.Пандезов		
Главен проектант	инж.Арсениев		
Н-к отдел	инж.Маринова		
Проектант	инж.Маринова		
Проектант			
2014 г.			

Възложител: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД
Обект: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД
Подобект: Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110 kV и командна зала. Вторична комутация на страна 110 kV Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4
Чертеж: Монтажна схема. Оперативни вериги. Команден шкаф ОРУ 110 kV. Лист 2 от 3. Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4

Инвентарен номер 710-14

Фаза	Шифър	Мащаб
РП	492	-

Лист 27 | Всичко листа 66
Част Електро