

ОПЕРАТИВНО ЗАХРАНВАНЕ НА RTI 403i от предпазители на командно табло		
ОПЕРАТИВНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ от предпазители на командно табло		
ПРЕКЪСВАЧ 110kV	ИЗКЛЮВАНЕ	
ПРЕКЪСВАЧ 6kV		
БЛОКИРАНЕ НА ЯНСЕНОВ РЕГУЛАТОР ОТ ЗАРАБОТИЛА РЗ		
ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ОВНОВНА РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА	СИГНАЛИЗАЦИЯ	
ЗАРАБОТИЛА РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА		
СИГНАЛ ПРЕТОВАРВАНЕ НА СТРАНА 110kV		
РЕЗЕРВ		
РЕЗЕРВ		
ПОВРЕДА В RTI 403i ИЛИ ЛИПСА НА ОПЕРАТИВНО ЗАХРАНВАНЕ		
ЗАЗЕМЯВАНЕ КОРПУСА НА ЗАЩИТАТА		



Блокиране Янсенов регулатор
от РЗ на Трафо



ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Схемата важи за Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4

"МИНПРОЕКТ" ЕАД				Възложител: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД		
				Обект: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД		
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110 kV и командна зала. Вторична комутация на страна 110 kV Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4	Инвентарен номер 696-14	
Ръководител направление	инж.Пандезов		2014г.			
Главен проектант	инж.Арсениев				Фаза / Шифър / Мащаб	
Н-к отдел	инж.Маринова			Чертеж: Разгъната схема цифрови изходи на RTI 403i в релейно табло на трафо 110kV Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4.	РП / 492 / -	
Проектант	инж.Маринова				Лист 13 / Всичко листа 66	
Проектант					Част Електро	