



- Забележки:
- ОРУ-110kV към п/ст 110/6,3kV "№6" е съществуващо и е в експлоатация.
 - Трансформатор №1 е изцяло демонтирано.
 - Изходно поле 110kV "Байкал" е новопроектирано.

Трансформатор №1
чакълено легло
съществуващо

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>"МИНПРОЕКТ" ЕАД</div></div></div></div></div><div>Обект: "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД</div></div>				Възложител: "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД			
Длъжност				Дата			
Ръководител на проектиране				01.2013 г.			
Главен проектант							
Н-к отдел							
КТК							
Проектант							
Проектант							
Подобект:				Инвентарен номер			
Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110kV и командна зала. Изходно поле "Байкал".				97-13			
Първична комулация.				Фазы			
Чертеж:				Шифър			
Еднолинейна схема на ОРУ 110kV.				491			
След реконструкцията				-			
Лист 2				Всичко листа 5			
Част				ЕЛЕКТРО			