

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА КАЗАНИ ЗА ТРИФАЗНИ ТЕЧНИ ПУСКОВИ РЕОСТАТИ ЗА ЗАДВИЖВАЩИ СТАНЦИИ”

1. Предмет

<u>SAP №</u>	Наименование	Мерна единица	Изискуемо количество
3*8263	Казан за анлансер	брой	35

2. Технически изисквания към предмета на процедурата:

2.1. Всички изделия да са изработени по чертежи № Те 344-00-01-00/ Те 344-00-01-01/ Те 344-00-01-02/ Те 344-00-01-03/ Те 344-00-01-04/ Те 344-00-01-05/ Те 344-00-01-06/ Те 344-00-01-08/ Те 344-00-01-09/ Те 344-00-01-10/ Те 344-00-01-11/ Те 344-00-01-12/ Те 344-00-01-13/– Приложение № 3

2.2. казаните ще бъдат използвани за електролит – разтвор на кристална сода Na_2CO_3 .

2.3. стените на водосъдържателя да бъдат от листова стомана минимум $\delta=4$ mm с покритие предпазващо от химически агресивни среди.

2.4. заварките да бъдат проверени 100% за херметичност.

2.5. преди нанасяне на предпазващото покритие изделията да бъдат абразивно почистени.

2.6. преди серийно производство Изпълнителят да представи едно изделие /прототип/ , което се приема от техническа комисия на Възложителя.

3.Изисквания относно качеството на дейностите, гаранционния срок и отстраняването на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация на обекта на процедурата.

Гаранционния срок на казаните за течни пускатели не може да бъде по-малък от 24 месеца, считани след датата на доставка на изделията в склада на Възложителя и важи до изтичане на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации Изпълнителят отстранява дефекти и/или заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

Срокът за подмяна при рекламация на апаратура е до 30 календарни дни след датата на подписване на протокола за рекламация.

Изготвил:

Веселин Василев

Гл.инж.мрежи СН и А

