



**РАЗЯСНЕНИЕ №1**

по обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет: „Доставка на ВМК части и материали за сградни инсталации“ - (реф. № 88/2016г.- ОПИС)

На основание чл.189 от ЗОП Ви даваме следното разяснение:

**Въпрос №1** – За позиция № 35 „Клингерит - 0,5 мм” – каква е пълната спецификация на позицията? Това уплътнение ли е, ако не моля уточнете какво?

**Отговор №1** Това е материал за уплътнение, устойчив при висока температура.

**Въпрос №2** – За позиция № 49 „Коляно ф100 PVC“ – не съществува размер ф 100. Да не би да се има предвид ф 110, ако не моля уточнете?

**Отговор №2** – Коляното ф 100 PVC съществува с размер ф 100 и е водосточно, за улици

**Въпрос №3** – За позиция № 61 „Коляно ф20 PE тип GG“ – моля за пълна спецификация на тип GG?

**Отговор №3** тип женско-женско

**Въпрос №4** – от позиция 79 до позиция 87 – това поцинковани части ли са?

**Отговор №4** – Това са поцинковани части

**Въпрос №5** – За позиция № 125 и 126 – моля за пълна спецификация. Това маркуч за казанче ли е, за тоалетна чиния или ?

**Отговор №5** – За двете позиции маркучът е за въздух 16 bar.

**Въпрос №6** – За позиция № 127 „Маркуч усилен ½ за батерия“ – моля за пълна спецификация?

**Отговор №6** - Позиция № 127 е „Маркуч усилен за вода 1" 1/4/" - смукателен маркуч с PVC спирала.

**Въпрос №7** – За позиция № 212 „Преход ф40-2" PP вън.резба“ - не съществува полипропиленов преход с размер 40-2? Какво точно се иска?

**Отговор №7** - Преход ф40-2" PP вън.резба - съществува като размер

**Въпрос №8** – От позиция № 219 до позиция № 223 – това поцинковани части ли са?

**Отговор №8** - От позиция 219 до 223 частите са поцинковани.

**Въпрос №9** – За позиция № 281 „Тръба ф100 PVC водосточна“ – такъв размер не съществува? Да не би да се има предвид ф110, ако не моля уточнете?

**Отговор №9** Тръба ф 100 PVC водосточна съществува с размер ф 100, водосточна за улици

**Въпрос №10** – За позиция № 302 „Устройство измиване писоар с фотоклетка“ - моля за пълна спецификация?

**Отговор №10** - „Устройство измиване писоар с фотоклетка“ - външно управление на писоар с фотоклетка, свързване на водата отзад

**Въпрос №11** – От позиция № 303 до позиция № 310 – това поцинковани части ли са?

**Отговор №11** - това са поцинковани части

**АНДОН АНДОНОВ**  
Изпълнителен директор

